

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: CR1
 Celkový čas prevádzky systému: 2deň 22hod 15min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2024

Zdroj: KS_01

Kód: 0341
 Strana : 1/2

Veličina	O2	CO _r			NO _{xr}			Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	
EL Zem.plyn		100.00	t/mesiac	t/mesiac	75.00	t/mesiac	t/mesiac	
Dátum	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	
Január	-	-	-	-	-	-	-	
Február	-	#17.11	0.007	0.000	#71.20	0.009	0.000	
Marec	-	#23.25	0.015	0.000	#52.10	0.038	0.000	
Apríl	-	-	-	-	-	-	-	
Máj	-	-	0.016	0.000	-	0.059	0.000	
Jún	-	-	0.001	0.000	-	0.013	0.000	
Júl	15.51	0.49	0.020	0.000	43.91	0.089	0.000	
August	16.04	-0.04	0.032	0.000	32.57	0.160	0.000	
September	-	-	-	-	-	-	-	
Október	-	-	-	-	-	-	-	
November	-	#118.31	0.020	0.000	#58.95	0.018	0.000	
December	-	-	-	-	-	-	-	
PRH	15.88	0.12			35.97			
MZLr v t	-	0.110			0.385			
MZLr < EL v t/rok	-	0.110			0.385			
MZLr > EL v t/rok	-	0.000			0.000			
MZLr > limit F_{PDH}	-	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I		10/100.00%			10/100.00%			
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	10	10			10			
n neplatných PHH	0	0			0			
n nahradených PHH	0	0			0			
n PDH < 1.1*EL_{pdh}+I		2/100.00%			2/100.00%			
n PDH > 1.1*EL_{pdh}+I		0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	2	2			2			
n neplatných PDH	0	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%			0.00%			
EQ		0.00			0.00			
Min PHH		-0.29			32.14			
Max PHH		0.65			51.60			
Min PDH		-0.04			32.57			
Max PDH		0.49			43.91			

Vysvetlivky:

PRH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
G - n (PDH > 1.1*EL _{pdh} +I) > 0	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	PRH - priemerná ročná hodnota	MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL - Emisný limit	MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022

Eustream

Verzia protokolu: 19.0.1.2

.....

Protokol o prevádzke systému za rok 2023

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Kapusany

Zdroj:

KS_01

Meracie miesto:

CR1

Celkový čas prevádzky systému:

2deň 22hod 15min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0341

Tlačené dňa:

01.01.2024

Strana :

2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
Január	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	671:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	739:00	00:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	719:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
Máj	739:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00
Jún	718:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
Júl	728:00	00:00	00:00	03:00	12:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
August	710:00	00:00	00:00	07:00	27:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	718:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	8693:00	01:00	00:00	10:00	47:00	00:00	02:00	05:00	01:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

70% - Ustálená do 70%

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....

.....

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022

Eustream

Verzia protokolu: 19.0.1.2