

## Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany  
 Meracie miesto: CR4  
 Celkový čas prevádzky systému: 2deň 21hod 55min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.01.2024

Zdroj: KS\_01

Kód: 0344  
 Strana : 1/2

Veličina	O2	CO <sub>r</sub>			NO <sub>xr</sub>			Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m <sup>3</sup> N	t/mesiac	t/mesiac	mg/m <sup>3</sup> N	t/mesiac	t/mesiac	
EL Zem.plyn		100.00	t/mesiac	t/mesiac	75.00	t/mesiac	t/mesiac	
Dátum	PMH	PMH	MZLm <sub>&lt;EL</sub>	MZLm <sub>&gt;EL</sub>	PMH	MZLm <sub>&lt;EL</sub>	MZLm <sub>&gt;EL</sub>	
Január	-	-	-	-	-	-	-	
Február	-	-	0.002	0.000	-	0.011	0.000	
Marec	-	-	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	-	-	-	-	-	
Máj	-	-	-	-	-	-	-	
Jún	-	-	-	-	-	-	-	
Júl	16.03	8.57	0.280	0.000	33.41	0.340	0.000	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	0.002	0.000	-	0.011	0.000	
Október	16.02	15.80	0.048	0.000	36.00	0.033	0.000	
November	-	-	-	-	-	-	-	
December	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PRH</b>	<b>16.03</b>	<b>9.72</b>			<b>33.83</b>			
<b>MZLr v t</b>	-	0.332			0.395			
<b>MZLr &lt; EL v t/rok</b>	-	0.332			0.395			
<b>MZLr &gt; EL v t/rok</b>	-	0.000			0.000			
<b>MZLr &gt; limit F<sub>PDH</sub></b>	-	0.000			0.000			
<b>n PHH &lt; 2*EL+I</b>		25/100.00%			25/100.00%			
<b>n PHH &gt; 2*EL+I</b>		0/0.00%			0/0.00%			
<b>n platných PHH</b>	25	25			25			
<b>n neplatných PHH</b>	0	0			0			
<b>n nahradených PHH</b>	0	0			0			
<b>n PDH &lt; 1.1*EL<sub>pdh</sub>+I</b>		4/100.00%			4/100.00%			
<b>n PDH &gt; 1.1*EL<sub>pdh</sub>+I</b>		0/0.00%			0/0.00%			
<b>n platných PDH</b>	4	4			4			
<b>n neplatných PDH</b>	0	0			0			
<b>podiel F PHH pri UP</b>	0.00%	0.00%			0.00%			
<b>EQ</b>		0.00			0.00			
<b>Min PHH</b>		2.70			30.82			
<b>Max PHH</b>		20.09			41.41			
<b>Min PDH</b>		7.62			33.03			
<b>Max PDH</b>		15.80			36.00			

### Vysvetlivky:

PRH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
G - n (PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I) > 0	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	PRH - priemerná ročná hodnota	MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL
Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I	EL - Emisný limit	MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL

Verzia programu: 3.079\_RSx 11-05-2022

Eustream

Verzia protokolu: 19.0.1.2

.....  
 .....  
 .....

## Protokol o prevádzke systému za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany  
 Meracie miesto: CR4  
 Celkový čas prevádzky systému: 2deň 21hod 55min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.01.2024

Zdroj: KS\_01

Kód: 0344  
 Strana : 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
Január	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	671:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	719:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
Máj	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	719:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
Júl	685:00	01:00	02:00	21:00	32:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	719:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	737:00	01:00	00:00	04:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
November	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	<b>8690:00</b>	<b>04:00</b>	<b>02:00</b>	<b>25:00</b>	<b>32:00</b>	<b>00:00</b>	<b>03:00</b>	<b>00:00</b>	<b>03:00</b>	<b>00:00</b>

**Vysvetlivky:**

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| OST - Odstavené          | NAB - nábeh               |
| OKA - Odstávka           | UP - Ustálená prevádzka   |
| 70% - Ustálená do 70%    | MAP - Nastavovanie režimu |
| KPO - Kontrola po oprave | FS - Funkčná skúška       |
| VYP - Výpadok            | INY - Iný stav            |

.....  
 .....  
 .....

Verzia programu: 3.079\_RSx 11-05-2022  
 Eustream  
 Verzia protokolu: 19.0.1.2