

## Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapušany  
 Meracie miesto: R\_06  
 Celkový čas prevádzky systému: 5deň 20hod 43min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.01.2024

Zdroj: KS01  
 Kód: 0346  
 Strana : 1/2

Veličina	O2	CO <sub>r</sub>			NO <sub>xr</sub>			Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m <sup>3</sup> N	t/mesiac	t/mesiac	mg/m <sup>3</sup> N	t/mesiac	t/mesiac	
EL Zemny plyn		100.00	t/mesiac	t/mesiac	75.00	t/mesiac	t/mesiac	
Dátum	PMH	PMH	MZLm <sub>&lt;EL</sub>	MZLm <sub>&gt;EL</sub>	PMH	MZLm <sub>&lt;EL</sub>	MZLm <sub>&gt;EL</sub>	
Január	-	-	-	-	-	-	-	
Február	-	-	-	-	-	-	-	
Marec	-	-	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	-	-	-	-	-	
Máj	-	-	-	-	-	-	-	
Jún	-	-	-	-	-	-	-	
Júl	15.12	5.47	0.325	0.000	18.98	0.247	0.000	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	-	-	-	
Október	-	-	-	-	-	-	-	
November	-	#4.93	0.014	0.000	#51.18	0.155	0.000	
December	-	#8.15	0.060	0.000	#43.99	0.329	0.000	
<b>PRH</b>	<b>15.12</b>	<b>5.47</b>			<b>18.98</b>			
<b>MZLr v t</b>	-	0.400			0.731			
<b>MZLr &lt; EL v t/rok</b>	-	0.400			0.731			
<b>MZLr &gt; EL v t/rok</b>	-	0.000			0.000			
<b>MZLr &gt; limit F<sub>PDH</sub></b>	-	0.000			0.000			
<b>n PHH &lt; 2*EL+I</b>		3/100.00%			3/100.00%			
<b>n PHH &gt; 2*EL+I</b>		0/0.00%			0/0.00%			
<b>n platných PHH</b>	3	3			3			
<b>n neplatných PHH</b>	0	0			0			
<b>n nahradených PHH</b>	0	0			0			
<b>n PDH &lt; 1.1*EL<sub>pdh</sub>+I</b>		1/100.00%			1/100.00%			
<b>n PDH &gt; 1.1*EL<sub>pdh</sub>+I</b>		0/0.00%			0/0.00%			
<b>n platných PDH</b>	1	1			1			
<b>n neplatných PDH</b>	0	0			0			
<b>podiel F PHH pri UP</b>	0.00%	0.00%			0.00%			
<b>EQ</b>		0.00			0.00			
<b>Min PHH</b>		4.12			16.95			
<b>Max PHH</b>		7.95			22.06			
<b>Min PDH</b>		5.47			18.98			
<b>Max PDH</b>		5.47			18.98			

**Vysvetlivky:**

- |  |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
| PRH < EL                                   | PHH - priemerná hodinová hodnota | EQ - Emisný kvocient                                    |
| F - neplatná                               | PDH - priemerná denná hodnota    | MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách |
| G - n (PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I) > 0 | PMH - priemerná mesačná hodnota  | MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách    |
| A - n (PHH > 2*EL+I) > 0                   | PRH - priemerná ročná hodnota    | MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL                  |
| Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I             | EL - Emisný limit                | MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL                |

Verzia programu: 3.079\_RSx 11-05-2022  
 Eustream  
 Verzia protokolu: 19.0.1.2

.....  
 .....  
 .....

## Protokol o prevádzke systému za rok 2023

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Kapušany

Zdroj:

KS01

Meracie miesto:

R\_06

Celkový čas prevádzky systému:

5deň 20hod 43min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0346

Tlačené dňa:

01.01.2024

Strana :

2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
Január	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	664:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00
Marec	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	718:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00
Máj	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	671:00	00:00	00:00	03:00	68:00	00:00	01:00	00:00	01:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	703:00	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	696:00	00:00	00:00	00:00	48:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	<b>8611:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>03:00</b>	<b>133:00</b>	<b>00:00</b>	<b>11:00</b>	<b>00:00</b>	<b>01:00</b>	<b>00:00</b>

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

70% - Ustálená do 70%

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....

.....

.....

Verzia programu: 3.079\_RSx 11-05-2022

Eustream

Verzia protokolu: 19.0.1.2