

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2023

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany  
 Meracie miesto: CR3  
 Celkový čas prevádzky systému: 2deň 1hod 46min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.09.2023

Zdroj: KS\_01

Kód: 0343  
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO <sub>r</sub>		NO <sub>xr</sub>		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	
EL Zem.plyn		100.00		75.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.08.2023	-	-	-	-	-	
02.08.2023	15.85	10.70	79.20	46.95	98.17	
03.08.2023	16.26	20.34	114.87	36.03	149.85	
04.08.2023	-	#41.53	106.70	#46.19	68.48	
05.08.2023	-	-	-	-	-	
06.08.2023	-	-	-	-	-	
07.08.2023	-	-	-	-	-	
08.08.2023	-	-	-	-	-	
09.08.2023	-	-	-	-	-	
10.08.2023	-	-	-	-	-	
11.08.2023	-	-	-	-	-	
12.08.2023	-	-	-	-	-	
13.08.2023	-	-	-	-	-	
14.08.2023	-	-	-	-	-	
15.08.2023	-	-	-	-	-	
16.08.2023	-	-	-	-	-	
17.08.2023	-	-	-	-	-	
18.08.2023	-	-	-	-	-	
19.08.2023	-	-	-	-	-	
20.08.2023	-	-	-	-	-	
21.08.2023	-	-	-	-	-	
22.08.2023	-	-	-	-	-	
23.08.2023	-	-	-	-	-	
24.08.2023	-	-	-	-	-	
25.08.2023	-	-	-	-	-	
26.08.2023	-	-	-	-	-	
27.08.2023	-	-	-	-	-	
28.08.2023	-	-	-	-	-	
29.08.2023	-	-	-	-	-	
30.08.2023	-	-	-	-	-	
31.08.2023	-	-	-	-	-	
<b>PMH</b>	16.06	15.52	6.02	41.49	6.33	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2023

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany  
 Meracie miesto: CR3  
 Celkový čas prevádzky systému: 2deň 1hod 46min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.09.2023

Zdroj: KS\_01

Kód: 0343  
 Strana : 2/3

Veličina	O2		CO <sub>r</sub>		NO <sub>xr</sub>		Pozn.
	obj%	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň		
EL Zem.plyn		100.00		75.00			
I(%)		10		20			
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd		
PMH	16.06	15.52	6.02	41.49	6.33		
MZLm v t	-	0.301		0.317			
MZLm <EL v t/mesiac		0.301		0.317			
MZLm >EL v t/mesiac		0.000		0.000			
n PHH < 2*EL+I		6/100.00%		6/100.00%			
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%		0/0.00%			
n platných PHH	6	6		6			
n neplatných PHH	0	0		0			
n nahradených PHH	0	0		0			
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I		2/100.00%		2/100.00%			
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I		0/0.00%		0/0.00%			
n platných PDH	2	2		2			
n neplatných PDH	0	0		0			
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%		0.00%			
EQ		0.00		0.00			
Min PHH		4.13		35.77			
Max PHH		21.91		51.68			
Min PDH		10.70		36.03			
Max PDH		20.34		46.95			

**Vysvetlivky:**

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I	EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH	EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

Verzia programu: 3.079\_RSx 11-05-2022  
 Eustream  
 Verzia protokolu: 19.0.1.2

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 08/2023

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany  
 Meracie miesto: CR3  
 Celkový čas prevádzky systému: 2deň 1hod 46min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.09.2023

Zdroj: KS\_01  
 Kód: 0343  
 Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.08.2023	09:00	00:00	00:00	03:00	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.08.2023	00:00	00:00	00:00	03:00	21:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.08.2023	13:00	00:00	01:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	694:00	00:00	01:00	06:00	43:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

- OST - Odstavené
- NAB - nábeh
- OKA - Odstávka
- UP - Ustálená prevádzka
- 70% - Ustálená do 70%
- MAP - Nastavovanie režimu
- KPO - Kontrola po oprave
- FS - Funkčná skúška
- VYP - Výpadok
- INY - Iný stav

.....  
 .....  
 .....

Verzia programu: 3.079\_RSx 11-05-2022  
 Eustream  
 Verzia protokolu: 19.0.1.2