

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: NP
 Celkový čas prevádzky systému: 1deň 10hod 24min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2024

Zdroj: KS01
 Kód: 0330
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zemny plyn		100.00		75.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.02.2024	-	-	-	-	-	
02.02.2024	-	-	-	-	-	
03.02.2024	-	-	-	-	-	
04.02.2024	-	-	-	-	-	
05.02.2024	-	-	-	-	-	
06.02.2024	-	-	-	-	-	
07.02.2024	-	-	-	-	-	
08.02.2024	-	-	-	-	-	
09.02.2024	-	-	-	-	-	
10.02.2024	-	-	-	-	-	
11.02.2024	-	-	-	-	-	
12.02.2024	-	-	-	-	-	
13.02.2024	-	#10.06	19.28	#64.73	124.06	
14.02.2024	-	#10.84	23.11	#64.72	139.25	
15.02.2024	-	-	-	-	-	
16.02.2024	-	-	-	-	-	
17.02.2024	-	-	-	-	-	
18.02.2024	-	-	-	-	-	
19.02.2024	-	-	-	-	-	
20.02.2024	-	-	-	-	-	
21.02.2024	-	-	-	-	-	
22.02.2024	-	-	-	-	-	
23.02.2024	-	-	-	-	-	
24.02.2024	-	-	-	-	-	
25.02.2024	-	-	-	-	-	
26.02.2024	-	-	-	-	-	
27.02.2024	-	-	-	-	-	
28.02.2024	-	-	-	-	-	
29.02.2024	-	-	-	-	-	
PMH	-	#10.47	1.25	#64.72	7.74	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: NP
 Celkový čas prevádzky systému: 1deň 10hod 24min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2024

Zdroj: KS01
 Kód: 0330
 Strana : 2/3

Veličina	O2		CO _r		NO _{xr}		Pozn.
	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň		
EL Zemný plyn		100.00		75.00			
I(%)		10		20			
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd		
PMH	-	#10.47	1.25	#64.72	7.74		
MZLm v t	-	0.042		0.263			
MZLm <EL v t/mesiac		0.042		0.263			
MZLm >EL v t/mesiac		0.000		0.000			
n PHH < 2*EL+I		0/0%		0/0%			
n PHH > 2*EL+I		0/0%		0/0%			
n platných PHH	-	0		0			
n neplatných PHH	-	0		0			
n nahradených PHH	-	0		0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		0/0%		0/0%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		0/0%		0/0%			
n platných PDH	-	0		0			
n neplatných PDH	-	0		0			
podiel F PHH pri UP	-	-		-			
EQ		0.00		0.00			
Min PHH							
Max PHH							
Min PDH							
Max PDH							

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022
 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.1.2

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
Meracie miesto: NP
Celkový čas prevádzky systému: 1deň 10hod 24min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2024

Zdroj: KS01
Kód: 0330
Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2024	08:00	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2024	06:00	00:00	00:00	00:00	18:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.02.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	662:00	00:00	00:00	00:00	34:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| OST - Odstavené | NAB - nábeh |
| OKA - Odstávka | UP - Ustálená prevádzka |
| 70% - Ustálená do 70% | MAP - Nastavovanie režimu |
| KPO - Kontrola po oprave | FS - Funkčná skúška |
| VYP - Výpadok | INY - Iný stav |

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022
 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.1.2