

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce
 Meracie miesto: NP_02
 Celkový čas prevádzky systému: 1deň 2hod 59min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2024

Zdroj: KS03

Kód: 0431
 Strana: 1/2

| Veličina | O2 | CO _r | | | NO _{xr} | | | Pozn. |
|---|------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------|
| Jednotka | obj% | mg/m ³ N | t/mesiac | t/mesiac | mg/m ³ N | t/mesiac | t/mesiac | |
| EL Zemný plyn | | 100.00 | | | 65.00 | | | |
| Dátum | PMH | PMH | MZLm _{<EL} | MZLm _{>EL} | PMH | MZLm _{<EL} | MZLm _{>EL} | |
| Január | - | - | - | - | - | - | - | |
| Február | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marec | - | - | 0.024 | 0.000 | - | 0.040 | 0.000 | |
| Apríl | - | - | - | - | - | - | - | |
| Máj | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jún | - | - | 0.002 | 0.000 | - | 0.005 | 0.000 | |
| Júl | - | - | - | - | - | - | - | |
| August | - | - | - | - | - | - | - | |
| September | - | - | 0.025 | 0.000 | - | 0.134 | 0.000 | |
| Október | - | - | - | - | - | - | - | |
| November | - | - | - | - | - | - | - | |
| December | - | - | - | - | - | - | - | |
| PRH | - | - | - | - | - | - | - | |
| EL_{PRH} | | 50.00 | | | 60.00 | | | |
| MZLr v t | - | 0.052 | | | 0.178 | | | |
| MZLr < EL v t/rok | - | | - | | - | | | |
| MZLr > EL v t/rok | - | | - | | - | | | |
| MZLr > limit F_{PDH} | - | | - | | - | | | |
| n P_{HH} < 2*EL+I | | | - | | - | | | |
| n P_{HH} > 2*EL+I | | | - | | - | | | |
| n platných P_{HH} | - | | - | | - | | | |
| n neplatných P_{HH} | - | | - | | - | | | |
| n nahradených P_{HH} | - | | - | | - | | | |
| n P_{DH} < 1.1*EL_{pdh}+I | | | - | | - | | | |
| n P_{DH} > 1.1*EL_{pdh}+I | | | - | | - | | | |
| n platných P_{DH} | - | | - | | - | | | |
| n neplatných P_{DH} | - | | - | | - | | | |
| podiel F P_{HH} pri UP | - | | - | | - | | | |
| EQ | | | - | | - | | | |
| Min P_{HH} | | | | | | | | |
| Max P_{HH} | | | | | | | | |
| Min P_{DH} | | | | | | | | |
| Max P_{DH} | | | | | | | | |

Vysvetlivky:

| | | |
|--|--|---|
| PRH < EL | P _{HH} - priemerná hodinová hodnota | EQ - Emisný kvocient |
| F - neplatná | P _{DH} - priemerná denná hodnota | MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách |
| G - n (P _{DH} > 1.1*EL _{pdh} +I) > 0 | P _{PMH} - priemerná mesačná hodnota | MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách |
| A - n (P _{HH} > 2*EL+I) > 0 | P _{PRH} - priemerná ročná hodnota | MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL |
| Q - P _{PMH} > EL _{pmh} +I | EL - Emisný limit | MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL |
| R - P _{PRH} > EL _{PRH} +I | EL _{PRH} - Emisný limit pre PRH | |

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022
 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.0.2

.....

Protokol o prevádzke systému za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce
 Meracie miesto: NP_02
 Celkový čas prevádzky systému: 1deň 2hod 59min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2024

Zdroj: KS03

Kód: 0431
 Strana : 2/2

| Mesiac | Stavy systému [hod:min] | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | OST | NAB | OKA | UP | 70% | MAP | VYP | KPO | FS | INY |
| Január | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Február | 672:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Marec | 738:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 | 00:00 | 00:00 |
| Apríl | 718:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Máj | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Jún | 719:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 |
| Júl | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| August | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| September | 701:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:00 | 00:00 |
| Október | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| November | 720:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| December | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Celkom | 8732:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 07:00 | 19:00 | 00:00 |

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 NAB - nábeh
 OKA - Odstávka
 UP - Ustálená prevádzka
 70% - Ustálená do 70%
 MAP - Nastavovanie režimu
 KPO - Kontrola po oprave
 FS - Funkčná skúška
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022
 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.0.2