

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce
 Meracie miesto: R_01
 Celkový čas prevádzky systému: 1deň 20hod 18min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2024

Zdroj: KS03
 Kód: 0432
 Strana : 1/2

Veličina	O2		CO _r		NO _{xr}			Pozn.
	obj%	mg/m ³ N			mg/m ³ N			
Jednotka			t/mesiac	t/mesiac		t/mesiac	t/mesiac	
EL Zemný plyn		100.00			65.00			
Dátum	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	
Január	-	-	0.039	0.000	-	0.019	0.000	
Február	-	-	-	-	-	-	-	
Marec	-	-	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	0.157	0.000	-	0.103	0.000	
Máj	-	-	-	-	-	-	-	
Jún	-	-	0.034	0.000	-	0.025	0.000	
Júl	-	-	-	-	-	-	-	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	0.115	0.000	-	0.187	0.000	
Október	-	-	0.089	0.000	-	0.070	0.000	
November	-	-	-	-	-	-	-	
December	-	-	0.076	0.000	-	0.044	0.000	
PRH	-	-	-	-	-	-	-	
EL _{PRH}		50.00			60.00			
MZLr v t	-	0.510			0.447			
MZLr < EL v t/rok	-	-			-			
MZLr > EL v t/rok	-	-			-			
MZLr > limit F _{PDH}	-	-			-			
n PHH < 2*EL+I								
n PHH > 2*EL+I								
n platných PHH	-	-			-			
n neplatných PHH	-	-			-			
n nahradených PHH	-	-			-			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I								
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I								
n platných PDH	-	-			-			
n neplatných PDH	-	-			-			
podiel F PHH pri UP	-	-			-			
EQ								
Min PHH								
Max PHH								
Min PDH								
Max PDH								

Vysvetlivky:

PRH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
G - n (PDH > 1.1*EL _{pdh} +I) > 0	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	PRH - priemerná ročná hodnota	MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL - Emisný limit	MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL
R - PRH > EL _{PRH} +I	EL _{PRH} - Emisný limit pre PRH	

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022
 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.0.2

.....

Protokol o prevádzke systému za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce
 Meracie miesto: R_01
 Celkový čas prevádzky systému: 1deň 20hod 18min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2024

Zdroj: KS03

Kód: 0432
 Strana : 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
Január	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00
Február	672:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	707:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	11:00	00:00	00:00
Máj	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	718:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00
Júl	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
August	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
September	701:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00
Október	738:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00
November	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	740:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00
Celkom	8713:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:00	25:00	19:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

70% - Ustálená do 70%

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022
 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.0.2