

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2023

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Zlievce

Zdroj:

KS03

Meracie miesto:

R_02

Celkový čas prevádzky systému:

1deň 8hod 44min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0433

Tlačené dňa:

01.01.2024

Strana :

1/2

Veličina	O2		CO _r		NO _{xr}			Pozn.
	obj%	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	
Jednotka		100.00			65.00			
EL Zemný plyn								
Dátum	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	
Január	-	-	0.020	0.000	-	0.015	0.000	
Február	-	-	0.011	0.000	-	0.014	0.000	
Marec	-	-	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	0.011	0.000	-	0.014	0.000	
Máj	-	-	-	-	-	-	-	
Jún	-	-	0.005	0.000	-	0.007	0.000	
Júl	-	-	-	-	-	-	-	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	0.134	0.000	-	0.192	0.000	
Október	-	-	0.041	0.000	-	0.018	0.000	
November	-	-	-	-	-	-	-	
December	-	-	0.042	0.000	-	0.016	0.000	
PRH	-	-	-	-	-	-	-	
EL _{PRH}		50.00			60.00			
MZLr v t	-	0.265			0.277			
MZLr < EL v t/rok	-	-			-			
MZLr > EL v t/rok	-	-			-			
MZLr > limit F _{PDH}	-	-			-			
n PHH < 2*EL+I								
n PHH > 2*EL+I								
n platných PHH	-	-			-			
n neplatných PHH	-	-			-			
n nahradených PHH	-	-			-			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I								
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I								
n platných PDH	-	-			-			
n neplatných PDH	-	-			-			
podiel F PHH pri UP	-	-			-			
EQ								
Min PHH								
Max PHH								
Min PDH								
Max PDH								

Vysvetlivky:

PRH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
G - n (PDH > 1.1*EL _{pdh} +I) > 0	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	PRH - priemerná ročná hodnota	MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL - Emisný limit	MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL
R - PRH > EL _{PRH} +I	EL _{PRH} - Emisný limit pre PRH	

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022
 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.0.2

Protokol o prevádzke systému za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce
 Meracie miesto: R_02
 Celkový čas prevádzky systému: 1deň 8hod 44min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2024

Zdroj: KS03

Kód: 0433
 Strana : 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	IN Y
Január	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00
Február	670:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00
Marec	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	716:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	02:00	00:00	00:00
Máj	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	719:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00
Júl	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
August	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
September	699:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	21:00	00:00
Október	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00
November	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00
Celkom	8725:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:00	11:00	21:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 NAB - nábeh
 OKA - Odstávka
 UP - Ustálená prevádzka
 70% - Ustálená do 70%
 MAP - Nastavovanie režimu
 KPO - Kontrola po oprave
 FS - Funkčná skúška
 VYP - Výpadok
 IN Y - Iný stav

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022
 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.0.2