

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce
 Meracie miesto: NP_01
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 1hod 27min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2024

Zdroj: KS03
 Kód: 0430
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zemny plyn		100.00		65.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.01.2024	-	-	-	-	-	
02.01.2024	-	-	-	-	-	
03.01.2024	-	-	-	-	-	
04.01.2024	-	-	-	-	-	
05.01.2024	-	-	-	-	-	
06.01.2024	-	-	-	-	-	
07.01.2024	-	-	-	-	-	
08.01.2024	-	-	-	-	-	
09.01.2024	-	-	-	-	-	
10.01.2024	-	-	-	-	-	
11.01.2024	-	-	-	-	-	
12.01.2024	-	-	-	-	-	
13.01.2024	-	-	-	-	-	
14.01.2024	-	-	-	-	-	
15.01.2024	-	-	-	-	-	
16.01.2024	-	-	0.00	-	0.00	
17.01.2024	-	-	-	-	-	
18.01.2024	-	-	-	-	-	
19.01.2024	-	-	-	-	-	
20.01.2024	-	-	-	-	-	
21.01.2024	-	-	-	-	-	
22.01.2024	-	-	-	-	-	
23.01.2024	-	-	-	-	-	
24.01.2024	-	-	-	-	-	
25.01.2024	-	-	-	-	-	
26.01.2024	-	-	-	-	-	
27.01.2024	-	-	-	-	-	
28.01.2024	-	-	-	-	-	
29.01.2024	-	-	-	-	-	
30.01.2024	-	-	-	-	-	
31.01.2024	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	0.00	-	0.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce
 Meracie miesto: NP_01
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 1hod 27min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.02.2024

Zdroj: KS03

Kód: 0430
 Strana : 2/3

Veličina	O2		CO _r		NO _{xr}		Pozn.
	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň		
EL Zemny plyn		100.00		65.00			
I(%)		10		20			
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd		
PMH	-	-	0.00	-	0.00		
MZLm v t	-	0.000		0.000			
MZLm <EL v t/mesiac		0.000		0.000			
MZLm >EL v t/mesiac		0.000		0.000			
n PHH < 2*EL+I			-		-		
n PHH > 2*EL+I			-		-		
n platných PHH	-		-		-		
n neplatných PHH	-		-		-		
n nahradených PHH	-		-		-		
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I			-		-		
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I			-		-		
n platných PDH	-		-		-		
n neplatných PDH	-		-		-		
podiel F PHH pri UP	-		-		-		
EQ			-		-		
Min PHH							
Max PHH							
Min PDH							
Max PDH							

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022
 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.0.2

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 01/2024

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Zlievce

Zdroj:

KS03

Meracie miesto:

NP_01

Celkový čas prevádzky systému:

0deň 1hod 27min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0430

Tlačené dňa:

01.02.2024

Strana :

3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.01.2024	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00
17.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.01.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

70% - Ustálená do 70%

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022

Eustream

Verzia protokolu: 19.0.0.2