

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream
 Meracie miesto: KS04 Ivánka
 Celkový čas prevádzky systému: 2deň 2hod 13min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2024

Zdroj: NP_01

Kód: 0530
 Strana : 1/2

| Veličina | O2 | CO _r | | | NO _{xr} | | | Pozn. |
|--|-------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | obj% | mg/m ³ N | t/mesiac | t/mesiac | mg/m ³ N | t/mesiac | t/mesiac | |
| EL Zemný plyn | | 100.00 | t/mesiac | t/mesiac | 75.00 | t/mesiac | t/mesiac | |
| Dátum | PMH | PMH | MZLm _{<EL} | MZLm _{>EL} | PMH | MZLm _{<EL} | MZLm _{>EL} | |
| Január | 15.21 | 27.86 | 0.007 | 0.000 | 57.72 | 0.013 | 0.000 | |
| Február | - | - | 0.024 | 0.000 | - | 0.061 | 0.000 | |
| Marec | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apríl | - | - | - | - | - | - | - | |
| Máj | - | - | 0.040 | 0.000 | - | 0.111 | 0.000 | |
| Jún | - | - | - | - | - | - | - | |
| Júl | - | - | - | - | - | - | - | |
| August | - | - | - | - | - | - | - | |
| September | - | - | - | - | - | - | - | |
| Október | - | - | 0.101 | 0.000 | - | 0.286 | 0.000 | |
| November | - | - | - | - | - | - | - | |
| December | - | - | - | - | - | - | - | |
| PRH | 15.21 | 27.86 | | | 57.72 | | | |
| MZLr v t | - | 0.171 | | | 0.470 | | | |
| MZLr < EL v t/rok | - | 0.171 | | | 0.470 | | | |
| MZLr > EL v t/rok | - | 0.000 | | | 0.000 | | | |
| MZLr > limit F_{PDH} | - | 0.000 | | | 0.000 | | | |
| n PHH < 2*EL+I | | 1/100.00% | | | 1/100.00% | | | |
| n PHH > 2*EL+I | | 0/0.00% | | | 0/0.00% | | | |
| n platných PHH | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| n neplatných PHH | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| n nahradených PHH | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| n PDH < 1.1*EL_{pdh}+I | | 1/100.00% | | | 1/100.00% | | | |
| n PDH > 1.1*EL_{pdh}+I | | 0/0.00% | | | 0/0.00% | | | |
| n platných PDH | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| n neplatných PDH | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| podiel F PHH pri UP | 0.00% | 0.00% | | | 0.00% | | | |
| EQ | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| Min PHH | | 27.86 | | | 57.72 | | | |
| Max PHH | | 27.86 | | | 57.72 | | | |
| Min PDH | | 27.86 | | | 57.72 | | | |
| Max PDH | | 27.86 | | | 57.72 | | | |

Vysvetlivky:

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| PRH < EL | PHH - priemerná hodinová hodnota | EQ - Emisný kvocient |
| F - neplatná | PDH - priemerná denná hodnota | MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách |
| G - n (PDH > 1.1*EL _{pdh} +I) > 0 | PMH - priemerná mesačná hodnota | MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách |
| A - n (PHH > 2*EL+I) > 0 | PRH - priemerná ročná hodnota | MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL |
| Q - PMH > EL _{pmh} +I | EL - Emisný limit | MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL |

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022

Eustream

Verzia protokolu: 19.0.1.2

Protokol o prevádzke systému za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream
 Meracie miesto: KS04 Ivánka
 Celkový čas prevádzky systému: 2deň 2hod 13min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2024

Zdroj: NP_01

Kód: 0530
 Strana : 2/2

| Mesiac | Stavy systému [hod:min] | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | OST | NAB | OKA | UP | 70% | MAP | VYP | KPO | FS | INY |
| Január | 739:00 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Február | 664:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 06:00 | 00:00 | 00:00 |
| Marec | 739:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Apríl | 720:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Máj | 731:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:00 | 00:00 | 00:00 |
| Jún | 720:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Júl | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| August | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| September | 720:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Október | 713:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 30:00 | 00:00 |
| November | 720:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| December | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Celkom | 8698:00 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 | 19:00 | 30:00 | 00:00 |

Vysvetlivky:

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| OST - Odstavené | NAB - nábeh |
| OKA - Odstávka | UP - Ustálená prevádzka |
| 70% - Ustálená do 70% | MAP - Nastavovanie režimu |
| KPO - Kontrola po oprave | FS - Funkčná skúška |
| VYP - Výpadok | INY - Iný stav |

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022
 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.1.2