

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream
 Meracie miesto: KS04 Ivánka
 Celkový čas prevádzky systému: Odeň 0hod 6min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2024

Zdroj: NP_03
 Palivo:
 Kód: 0532
 Strana: 1/2

Veličina	O2		CO _r		NO _{xr}		Pozn.
	obj%	mg/m ³ N	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac		
EL (97% P48H)		-		-			
EL (95% P48H)		-		370.00			
EL (PMH)		100.00		370.00			
I(%)		0		0			
Mesiac	PMH	PMH	MZLm	PMH	MZLm		
Január	-	-	-	-	-		
Február	-	-	-	-	-		
Marec	-	-	-	-	-		
Apríl	-	-	-	-	-		
Máj	-	-	-	-	-		
Jún	-	-	-	-	-		
Júl	-	-	-	-	-		
August	-	-	-	-	-		
September	-	-	-	-	-		
Október	-	-	-	-	-		
November	-	-	-	-	-		
December	-	-	-	-	-		
PRH	-	-	-	-	-		
MZLr v t	-	-	-	-	-		
MZLr < EL v t/rok			-		-		
MZLr > EL v t/rok			-		-		
MZLr > limit F _{PDH}			-		-		
EF Limit - Čas	-	-	-	-	-		
EF Limit - MZ v t	-	-	-	-	-		
n platných PHH	-	-	-	-	-		
n neplatných PHH	-	-	-	-	-		
n nahradených PHH	-	-	-	-	-		
n platných PDH	-	-	-	-	-		
n neplatných PDH	-	-	-	-	-		
n platných P48H	-	-	-	-	-		
n neplatných P48H	-	-	-	-	-		
n P48H < 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I			-		-		
n P48H > 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I			-		-		
n PMH > EL _{pmh} +I			-		-		
EQ			-		-		
Min PHH							
Max PHH							
Min PDH							
Max PDH							
Min P48H							
Max P48H							

Vysvetlivky:

P48H < 1.1*EL₉₇/EL₉₅+I

F - neplatná

Q - PMH > EL_{pmh}

A - P48H > 1.1*EL₉₇/EL₉₅+I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

.....

Protokol o prevádzke systému za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream
Meracie miesto: KS04 Ivánka
Celkový čas prevádzky systému: Odeň 0hod 6min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.01.2024

Zdroj: NP_03

Kód: 0532
Strana : 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
Január	666:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	54:00	00:00
Február	670:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
Marec	739:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:00	00:00
Apríl	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Máj	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	8674:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	61:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
OKA - dobeh
SKU - Skúšanie
VYP - výpadok

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
KAL - Kalibrácia
INY - Iný stav

.....
.....
.....