

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2023

Prevádzkovateľ: Eustream
 Meracie miesto: KS04 Ivánka
 Celkový čas prevádzky systému: Odeň Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 30.09.2023

Zdroj: NP_02
 Palivo: Zemny plyn
 Kód: 0531
 Strana: 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (97% P48H)		-		-		
EL (95% P48H)		-		370.00		
EL (PMH)		100.00		370.00		
I(%)		0		0		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.09.2023	-	-	-	-	-	
02.09.2023	-	-	-	-	-	
03.09.2023	-	-	-	-	-	
04.09.2023	-	-	-	-	-	
05.09.2023	-	-	-	-	-	
06.09.2023	-	-	-	-	-	
07.09.2023	-	-	-	-	-	
08.09.2023	-	-	-	-	-	
09.09.2023	-	-	-	-	-	
10.09.2023	-	-	-	-	-	
11.09.2023	-	-	-	-	-	
12.09.2023	-	-	-	-	-	
13.09.2023	-	-	-	-	-	
14.09.2023	-	-	-	-	-	
15.09.2023	-	-	-	-	-	
16.09.2023	-	-	-	-	-	
17.09.2023	-	-	-	-	-	
18.09.2023	-	-	-	-	-	
19.09.2023	-	-	-	-	-	
20.09.2023	-	-	-	-	-	
21.09.2023	-	-	-	-	-	
22.09.2023	-	-	-	-	-	
23.09.2023	-	-	-	-	-	
24.09.2023	-	-	-	-	-	
25.09.2023	-	-	-	-	-	
26.09.2023	-	-	-	-	-	
27.09.2023	-	-	-	-	-	
28.09.2023	-	-	-	-	-	
29.09.2023	-	-	-	-	-	
30.09.2023	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2023

Prevádzkovateľ: Eustream
 Meracie miesto: KS04 Ivánka
 Celkový čas prevádzky systému: Odeň Ohod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 30.09.2023

Zdroj: NP_02
 Palivo: Zemný plyn
 Kód: 0531
 Strana: 2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL (97% P48H)		-	-	
EL (95% P48H)		-	370.00	
EL (PMH)		100.00	370.00	
I(%)		0	0	
PMH	-	-	-	Pozn.
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
n platných PHH	-	-	-	
n neplatných PHH	-	-	-	
n nahradených PHH	-	-	-	
n platných PDH	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	
n platných P48H	-	-	-	
n neplatných P48H	-	-	-	
n P48H < 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I	-	-	-	
n P48H > 1.1*EL ₉₇ /EL ₉₅ +I	-	-	-	
EQ		-	-	
Min PHH				
Max PHH				
Min PDH				
Max PDH				
Min P48H				
Max P48H				

Vysvetlivky:

P48H < 1.1*EL₉₇/EL₉₅+I

F - neplatná

Q - PMH > EL_{pmh}

A - P48H > 1.1*EL₉₇/EL₉₅+I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EQ - Emisný kvocient

.....

.....

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 09/2023

Prevádzkovateľ: Eustream
Meracie miesto: KS04 Ivánka
Celkový čas prevádzky systému: Odeň Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 30.09.2023

Zdroj: NP_02

Kód: 0531
Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.09.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.09.2023	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00
Celkom	697:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - dobeh
 SKU - Skúšanie
 VYP - výpadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav

.....

