

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2023

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream Lakšárska Nová Ves
NP_01
3deň 20hod 1min
operator
01.01.2024

Zdroj:

KS05

Kód:
Strana :

0630
1/2

Veličina	O2	CO _r			NO _{xr}			Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N			mg/m ³ N			
EL Zemný plyn			t/mesiac	t/mesiac	50.00	t/mesiac	t/mesiac	
Dátum	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	
Január	-	-	0.024	0.000	-	0.029	0.000	
Február	-	-	-	-	-	-	-	
Marec	-	-	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	0.055	0.000	-	0.063	0.000	
Máj	-	-	-	-	-	-	-	
Jún	-	-	-	-	-	-	-	
Júl	-	-	0.108	0.000	-	0.102	0.000	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	-	-	-	
Október	-	-	-	-	-	-	-	
November	15.49	11.50	0.175	0.000	23.47	0.202	0.000	
December	-	-	-	-	-	-	-	
PRH	15.49	11.50			23.47			
EL_{PRH}		40.00			35.00			
MZLr v t	-	0.362			0.396			
MZLr < EL v t/rok	-	0.362			0.396			
MZLr > EL v t/rok	-	0.000			0.000			
MZLr > limit F_{PDH}	-	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I		2/100.00%			2/100.00%			
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	2	2			2			
n neplatných PHH	0	0			0			
n nahradených PHH	0	0			0			
n PDH < 1.1*EL_{pdh}+I		1/100.00%			1/100.00%			
n PDH > 1.1*EL_{pdh}+I		0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	1	1			1			
n neplatných PDH	0	0			0			
podiel F PHH pri DLE-E	0.00%	0.00%			0.00%			
EQ		0.00			0.00			
Min PHH		11.10			23.31			
Max PHH		11.90			23.62			
Min PDH		11.50			23.47			
Max PDH		11.50			23.47			

Vysvetlivky:

PRH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
G - n (PDH > 1.1*EL _{pdh} +I) > 0	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	PRH - priemerná ročná hodnota	MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL - Emisný limit	MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL
R - (PRH-I) > EL _{PRH}	EL _{PRH} - Emisný limit pre PRH	

Verzia programu: 3.079_RSx 12-05-2022
Eustream II
Verzia protokolu: 19.0.0.2

Protokol o prevádzke systému za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream Lakšárska Nová Ves **Zdroj:** KS05
Meracie miesto: NP_01
Celkový čas prevádzky systému: 3deň 20hod 1min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0630
Tlačené dňa: 01.01.2024 **Strana :** 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
Január	738:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00
Február	672:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	704:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	14:00	00:00	00:00
Máj	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	721:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	671:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	47:00	00:00
December	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	8666:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	02:00	43:00	47:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené NAB - nábeh
 OKA - Odstávka DLE-E - UP DLE efektívne
 UP - Ustálená prevádzka MAP - Nastavovanie režimu
 KPO - Kontrola po oprave FS - Funkčná skúška
 VYP - Výpadok INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 12-05-2022
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.0.2