

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2023

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream Lakšárska Nová Ves
NP_02
1deň 12hod 18min
operator
01.01.2024

Zdroj:

KS05

Kód:
Strana :

0631
1/2

Veličina	O2	CO _r			NO _{xr}			Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N			mg/m ³ N			
EL Zemný plyn			t/mesiac	t/mesiac	50.00	t/mesiac	t/mesiac	
Dátum	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	
Január	-	-	0.008	0.000	-	0.019	0.000	
Február	-	-	-	-	-	-	-	
Marec	-	-	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	0.053	0.000	-	0.080	0.000	
Máj	-	-	-	-	-	-	-	
Jún	-	-	-	-	-	-	-	
Júl	-	-	0.045	0.000	-	0.067	0.000	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	-	-	-	
Október	-	-	-	-	-	-	-	
November	-	-	0.015	0.000	-	0.032	0.000	
December	-	-	-	-	-	-	-	
PRH	-	-	-	-	-	-	-	
EL_{PRH}		40.00			35.00			
MZLr v t	-	0.121			0.198			
MZLr < EL v t/rok	-		-		-			
MZLr > EL v t/rok	-		-		-			
MZLr > limit F_{PDH}	-		-		-			
n PHH < 2*EL+I			-		-			
n PHH > 2*EL+I			-		-			
n platných PHH	-		-		-			
n neplatných PHH	-		-		-			
n nahradených PHH	-		-		-			
n PDH < 1.1*EL_{pdh}+I			-		-			
n PDH > 1.1*EL_{pdh}+I			-		-			
n platných PDH	-		-		-			
n neplatných PDH	-		-		-			
podiel F PHH pri DLE-E	-		-		-			
EQ			-		-			
Min PHH								
Max PHH								
Min PDH								
Max PDH								

Vysvetlivky:

PRH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
G - n (PDH > 1.1*EL _{pdh} +I) > 0	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	PRH - priemerná ročná hodnota	MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL - Emisný limit	MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL
R - (PRH-I) > EL _{PRH}	EL _{PRH} - Emisný limit pre PRH	

.....
.....
.....

Verzia programu: 3.079_RSx 12-05-2022
Eustream II
Verzia protokolu: 19.0.0.2

Protokol o prevádzke systému za rok 2023

Prevádzkovateľ: Eustream Lakšárska Nová Ves **Zdroj:** KS05
Meracie miesto: NP_02
Celkový čas prevádzky systému: 1deň 12hod 18min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 0631
Tlačené dňa: 01.01.2024 **Strana :** 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INÝ
Január	741:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00
Február	672:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	704:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	14:00	00:00	00:00
Máj	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	732:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	12:00	00:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	713:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:00	00:00
December	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	8722:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	29:00	07:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené NAB - nábeh
 OKA - Odstávka DLE-E - UP DLE efektívne
 UP - Ustálená prevádzka MAP - Nastavovanie režimu
 KPO - Kontrola po oprave FS - Funkčná skúška
 VYP - Výpadok INÝ - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 12-05-2022
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.0.2