

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: NP
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 0hod 28min
 ID oprávnených osôb: Z
 Tlačené dňa: 01.06.2024

Zdroj: KS01
 Kód: 0330
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zemny plyn				65.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.05.2024	-	-	-	-	-	
02.05.2024	-	-	-	-	-	
03.05.2024	-	-	-	-	-	
04.05.2024	-	-	-	-	-	
05.05.2024	-	-	-	-	-	
06.05.2024	-	-	-	-	-	
07.05.2024	-	-	-	-	-	
08.05.2024	-	-	-	-	-	
09.05.2024	-	-	-	-	-	
10.05.2024	-	-	-	-	-	
11.05.2024	-	-	-	-	-	
12.05.2024	-	-	-	-	-	
13.05.2024	-	-	-	-	-	
14.05.2024	-	-	-	-	-	
15.05.2024	-	-	-	-	-	
16.05.2024	-	-	-	-	-	
17.05.2024	-	-	-	-	-	
18.05.2024	-	-	-	-	-	
19.05.2024	-	-	-	-	-	
20.05.2024	-	-	-	-	-	
21.05.2024	-	-	-	-	-	
22.05.2024	-	-	-	-	-	
23.05.2024	-	-	-	-	-	
24.05.2024	-	-	-	-	-	
25.05.2024	-	-	-	-	-	
26.05.2024	-	-	-	-	-	
27.05.2024	-	-	-	-	-	
28.05.2024	-	-	-	-	-	
29.05.2024	-	-	-	-	-	
30.05.2024	-	-	-	-	-	
31.05.2024	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: NP
 Celkový čas prevádzky systému: Odeň 0hod 28min
 ID oprávnených osôb: Z
 Tlačené dňa: 01.06.2024

Zdroj: KS01
 Kód: 0330
 Strana : 2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL Zemny plyn	-		65.00	Pozn.
I(%)	-	10	20	
PMH	-	-	-	
EL _{PMH}		-	-	
MZLm v t	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	-	-	-	
MZLm >EL v t/mesiac	-	-	-	
n PHH < 2*EL+I		-	-	
n PHH > 2*EL+I		-	-	
n platných PHH	-	-	-	
n neplatných PHH	-	-	-	
n nahradených PHH	-	-	-	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n platných PDH	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	
podiel F PHH pri DLE-E	-	-	-	
Min PHH				
Max PHH				
Min PDH				
Max PDH				

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: NP
 Celkový čas prevádzky systému: Odeň 0hod 28min
 ID oprávnených osôb: Z
 Tlačené dňa: 01.06.2024

Zdroj: KS01
 Kód: 0330
 Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.05.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

- OST - Odstavené
- NAB - nábeh
- OKA - Odstávka
- DLE-E - UP DLE efektívne
- UP - Ustálená prevádzka
- MAP - Nastavovanie režimu
- KPO - Kontrola po oprave
- FS - Funkčná skúška
- VYP - Výpadok
- INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6