

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: CR4
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 17hod 41min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 31.03.2024

Zdroj: KS_01
 Kód: 0344
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zem.plyn		100.00		75.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.03.2024	-	-	-	-	-	
02.03.2024	-	-	-	-	-	
03.03.2024	-	-	-	-	-	
04.03.2024	-	-	-	-	-	
05.03.2024	-	-	-	-	-	
06.03.2024	-	-	-	-	-	
07.03.2024	15.61	7.92	45.17	46.81	35.21	
08.03.2024	-	-	-	-	-	
09.03.2024	-	-	-	-	-	
10.03.2024	-	-	-	-	-	
11.03.2024	-	-	-	-	-	
12.03.2024	-	-	-	-	-	
13.03.2024	-	-	-	-	-	
14.03.2024	-	-	-	-	-	
15.03.2024	-	-	-	-	-	
16.03.2024	-	-	-	-	-	
17.03.2024	-	-	-	-	-	
18.03.2024	-	-	-	-	-	
19.03.2024	-	-	-	-	-	
20.03.2024	15.64	6.40	56.29	42.21	100.53	
21.03.2024	-	-	-	-	-	
22.03.2024	-	-	-	-	-	
23.03.2024	-	-	-	-	-	
24.03.2024	-	-	-	-	-	
25.03.2024	-	-	-	-	-	
26.03.2024	-	-	-	-	-	
27.03.2024	-	-	-	-	-	
28.03.2024	-	-	-	-	-	
29.03.2024	-	-	-	-	-	
30.03.2024	-	-	-	-	-	
31.03.2024	-	-	-	-	-	
PMH	15.63	6.87	6.34	43.63	8.48	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: CR4
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 17hod 41min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 31.03.2024

Zdroj: KS_01
 Kód: 0344
 Strana : 2/3

Veličina	O2		CO _r		NO _{xr}		Pozn.
	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň		
EL Zem.plyn		100.00		75.00			
I(%)		10		20			
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd		
PMH	15.63	6.87	6.34	43.63	8.48		
MZLm v t	-	0.101		0.136			
MZLm <EL v t/mesiac		0.101		0.136			
MZLm >EL v t/mesiac		0.000		0.000			
n PHH < 2*EL+I		13/100.00%		13/100.00%			
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%		0/0.00%			
n platných PHH	13	13		13			
n neplatných PHH	0	0		0			
n nahradených PHH	0	0		0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		2/100.00%		2/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		0/0.00%		0/0.00%			
n platných PDH	2	2		2			
n neplatných PDH	0	0		0			
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%		0.00%			
EQ		0.00		0.00			
Min PHH		3.80		38.62			
Max PHH		19.84		54.40			
Min PDH		6.40		42.21			
Max PDH		7.92		46.81			

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022
 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.1.2

Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: CR4
 Celkový čas prevádzky systému: Odeň 17hod 41min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 31.03.2024

Zdroj: KS_01
 Kód: 0344
 Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2024	20:00	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2024	12:00	00:00	00:00	09:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2024	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	705:00	00:00	00:00	13:00	03:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| OST - Odstavené | NAB - nábeh |
| OKA - Odstávka | UP - Ustálená prevádzka |
| 70% - Ustálená do 70% | MAP - Nastavovanie režimu |
| KPO - Kontrola po oprave | FS - Funkčná skúška |
| VYP - Výpadok | INY - Iný stav |

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 11-05-2022
 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.1.2