

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2025

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream V.Kapusany
NP
1deň 12hod 20min
operator
01.01.2026

Zdroj:

KS01

Kód:

0330

Strana :

1/2

Veličina	O2	CO _r			NO _{xr}			Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	
EL Zemný plyn					65.00			
I(%)		10			20			
Dátum	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	Pozn.
Január	-	-	-	-	-	-	-	
Február	-	-	-	-	-	-	-	
Marec	-	-	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	-	-	-	-	-	
Máj	-	-	-	-	-	-	-	
Jún	15.60	20.20	0.003	0.000	41.53	0.005	0.000	
Júl	-	-	0.003	0.000	-	0.008	0.000	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	-	-	-	
Október	-	-	0.028	0.000	-	0.080	0.000	
November	16.06	19.94	0.019	0.000	47.24	0.050	0.000	
December	16.04	19.43	0.036	0.000	50.60	0.087	0.000	
PRH	16.00	\$19.63			\$48.85			
EL _{PRH}		50.00			60.00			
MZLr v t	-	0.089			0.231			
MZLr < EL v t/rok	-	0.089			0.231			
MZLr > EL v t/rok	-	0.000			0.000			
MZLr > limit F _{PDH}	-	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I		18/100.00%			18/100.00%			
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	18	18			18			
n neplatných PHH	0	0			0			
n nahradených PHH	0	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		6/100.00%			6/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	6	6			6			
n neplatných PDH	0	0			0			
podiel F PHH pri DLE-E	0.00%	0.00%			0.00%			
Min PHH	15.56	8.36			37.19			
Max PHH	16.25	28.54			73.65			
Min PDH	15.60	14.28			41.53			
Max PDH	16.11	25.05			57.76			

Vysvetlivky:

PRH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	I - Interval spoľahlivosti
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
G - n (PDH > 1.1*EL _{pdh} +I) > 0	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	PRH - priemerná ročná hodnota	MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL - Emisný limit	MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL
R - (PRH-I) > EL _{PRH}	EL _{PRH} - Emisný limit pre PRH	\$ - prevádzka < 1500 hod./rok

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024

Eustream II

Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za rok 2025

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Kapusany

Zdroj:

KS01

Meracie miesto:

NP

Celkový čas prevádzky systému:

1deň 12hod 20min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0330

Tlačené dňa:

01.01.2026

Strana :

2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
Január	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	672:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Máj	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	718:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	743:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	732:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00
November	711:00	00:00	00:00	04:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	729:00	00:00	00:00	12:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	8719:00	01:00	00:00	18:00	08:00	00:00	02:00	00:00	11:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

DLE-E - UP DLE efektívne

UP - Ustálená prevádzka

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024

Eustream II

Verzia protokolu: 19.0.1.6