

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2025

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream V.Kapušany
R_05
Odeň 17hod 38min
operator
01.01.2026

Zdroj:

KS01

Kód:

0345

Strana :

1/2

Veličina	O2	CO _r			NO _{xr}			Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	
EL Zemný plyn					65.00			
I(%)		10			20			
Dátum	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	
Január	-	-	-	-	-	-	-	
Február	-	-	-	-	-	-	-	
Marec	-	-	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	-	-	-	-	-	
Máj	15.77	11.48	0.001	0.000	44.01	0.005	0.000	
Jún	-	-	0.007	0.000	-	0.023	0.000	
Júl	-	-	-	-	-	-	-	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	-	-	-	
Október	-	-	0.040	0.000	-	0.111	0.000	
November	-	-	-	-	-	-	-	
December	-	-	-	-	-	-	-	
PRH	15.77	\$11.48			\$44.01			
EL _{PRH}		50.00			60.00			
MZLr v t	-	0.049			0.140			
MZLr < EL v t/rok	-	0.049			0.140			
MZLr > EL v t/rok	-	0.000			0.000			
MZLr > limit F _{PDH}	-	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I		1/100.00%			1/100.00%			
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	1	1			1			
n neplatných PHH	0	0			0			
n nahradených PHH	0	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		1/100.00%			1/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	1	1			1			
n neplatných PDH	0	0			0			
podiel F PHH pri DLE-E	0.00%	0.00%			0.00%			
Min PHH	15.77	11.48			44.01			
Max PHH	15.77	11.48			44.01			
Min PDH	15.77	11.48			44.01			
Max PDH	15.77	11.48			44.01			

Vysvetlivky:

PRH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

I - Interval spoľahlivosti

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

G - n (PDH > 1.1*EL_{pdh}+I) > 0

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLr < EL - MZL za rok pri dodržanom EL

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL - Emisný limit

MZLr > EL - MZL za rok pri nedodržanom EL

R - (PRH-I) > EL_{PRH}

EL_{PRH} - Emisný limit pre PRH

\$ - prevádzka < 1500 hod./rok

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024

Eustream II

Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za rok 2025

Prevádzkovateľ:	Eustream V.Kapušany	Zdroj:	KS01
Meracie miesto:	R_05		
Celkový čas prevádzky systému:	0deň 17hod 38min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	0345
Tlačené dňa:	01.01.2026	Strana :	2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
Január	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	672:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Marec	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Máj	743:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	717:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00
Júl	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	727:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	14:00	00:00
November	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	8737:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	04:00	03:00	14:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené	NAB - nábeh
OKA - Odstávka	DLE-E - UP DLE efektívne
UP - Ustálená prevádzka	MAP - Nastavovanie režimu
KPO - Kontrola po oprave	FS - Funkčná skúška
VYP - Výpadok	INY - Iný stav

.....

.....

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
Eustream II
Verzia protokolu: 19.0.1.6