

# Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2025

Prevádzkovateľ:  
Meracie miesto:  
Celkový čas prevádzky systému:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

Eustream V.Kapušany  
R\_06  
0deň 10hod 24min  
operator  
01.01.2026

Zdroj:

KS01

Kód:

0346

Strana :

1/2

| Veličina                         | O2   | CO <sub>r</sub>     |                        |                        | NO <sub>xr</sub>    |                        |                        | Pozn. |
|----------------------------------|------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------|
| Jednotka                         | obj% | mg/m <sup>3</sup> N | t/mesiac               | t/mesiac               | mg/m <sup>3</sup> N | t/mesiac               | t/mesiac               |       |
| EL Zemný plyn                    |      |                     |                        |                        | 65.00               |                        |                        |       |
| I(%)                             |      | 10                  |                        |                        | 20                  |                        |                        |       |
| Dátum                            | PMH  | PMH                 | MZLm <sub>&lt;EL</sub> | MZLm <sub>&gt;EL</sub> | PMH                 | MZLm <sub>&lt;EL</sub> | MZLm <sub>&gt;EL</sub> |       |
| Január                           | -    | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| Február                          | -    | -                   | 0.005                  | 0.000                  | -                   | 0.030                  | 0.000                  |       |
| Marec                            | -    | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| Apríl                            | -    | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| Máj                              | -    | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| Jún                              | -    | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| Júl                              | -    | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| August                           | -    | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| September                        | -    | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| Október                          | -    | -                   | 0.011                  | 0.000                  | -                   | 0.069                  | 0.000                  |       |
| November                         | -    | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| December                         | -    | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| PRH                              | -    | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| EL <sub>PRH</sub>                |      | 50.00               |                        |                        | 60.00               |                        |                        |       |
| MZLr v t                         | -    | 0.016               |                        |                        | 0.099               |                        |                        |       |
| MZLr < EL v t/rok                | -    | -                   |                        |                        | -                   |                        |                        |       |
| MZLr > EL v t/rok                | -    | -                   |                        |                        | -                   |                        |                        |       |
| MZLr > limit F <sub>PDH</sub>    | -    | -                   |                        |                        | -                   |                        |                        |       |
| n PHH < 2*EL+I                   |      | -                   |                        |                        | -                   |                        |                        |       |
| n PHH > 2*EL+I                   |      | -                   |                        |                        | -                   |                        |                        |       |
| n platných PHH                   | -    | -                   |                        |                        | -                   |                        |                        |       |
| n neplatných PHH                 | -    | -                   |                        |                        | -                   |                        |                        |       |
| n nahradených PHH                | -    | -                   |                        |                        | -                   |                        |                        |       |
| n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I |      | -                   |                        |                        | -                   |                        |                        |       |
| n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I |      | -                   |                        |                        | -                   |                        |                        |       |
| n platných PDH                   | -    | -                   |                        |                        | -                   |                        |                        |       |
| n neplatných PDH                 | -    | -                   |                        |                        | -                   |                        |                        |       |
| podiel F PHH pri DLE-E           | -    | -                   |                        |                        | -                   |                        |                        |       |
| Min PHH                          |      |                     |                        |                        |                     |                        |                        |       |
| Max PHH                          |      |                     |                        |                        |                     |                        |                        |       |
| Min PDH                          |      |                     |                        |                        |                     |                        |                        |       |
| Max PDH                          |      |                     |                        |                        |                     |                        |                        |       |

## Vysvetlivky:

PRH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

I - Interval spoľahlivosti

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

G - n (PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I) > 0

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLr < EL - MZL za rok pri dodržanom EL

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I

EL - Emisný limit

MZLr > EL - MZL za rok pri nedodržanom EL

R - (PRH-I) > EL<sub>PRH</sub>

EL<sub>PRH</sub> - Emisný limit pre PRH

\$ - prevádzka < 1500 hod./rok

Verzia programu: 3.079\_RSx 29-04-2024

Eustream II

Verzia protokolu: 19.0.1.6

# Protokol o prevádzke systému za rok 2025

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Kapušany

Zdroj:

KS01

Meracie miesto:

R\_06

Celkový čas prevádzky systému:

0deň 10hod 24min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0346

Tlačené dňa:

01.01.2026

Strana :

2/2

| Mesiac        | Stavy systému [hod:min] |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | OST                     | NAB          | OKA          | DLE-E        | UP           | MAP          | VYP          | KPO          | FS           | INY          |
| Január        | 744:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| Február       | 669:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 03:00        | 00:00        | 00:00        |
| Marec         | 742:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 02:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| Apríl         | 720:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| Máj           | 744:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| Jún           | 720:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| Júl           | 744:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| August        | 744:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| September     | 720:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| Október       | 733:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 02:00        | 00:00        | 08:00        | 00:00        |
| November      | 720:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| December      | 744:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| <b>Celkom</b> | <b>8744:00</b>          | <b>00:00</b> | <b>00:00</b> | <b>00:00</b> | <b>00:00</b> | <b>00:00</b> | <b>04:00</b> | <b>03:00</b> | <b>08:00</b> | <b>00:00</b> |

## Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

DLE-E - UP DLE efektívne

UP - Ustálená prevádzka

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

Verzia programu: 3.079\_RSx 29-04-2024

Eustream II

Verzia protokolu: 19.0.1.6