

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: NP
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 0hod 1min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.06.2025

Zdroj: KS01

Kód: 0330
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zemny plyn				65.00		
I(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.05.2025	-	-	-	-	-	
02.05.2025	-	-	-	-	-	
03.05.2025	-	-	-	-	-	
04.05.2025	-	-	-	-	-	
05.05.2025	-	-	-	-	-	
06.05.2025	-	-	-	-	-	
07.05.2025	-	-	-	-	-	
08.05.2025	-	-	-	-	-	
09.05.2025	-	-	-	-	-	
10.05.2025	-	-	-	-	-	
11.05.2025	-	-	-	-	-	
12.05.2025	-	-	-	-	-	
13.05.2025	-	-	-	-	-	
14.05.2025	-	-	-	-	-	
15.05.2025	-	-	-	-	-	
16.05.2025	-	-	-	-	-	
17.05.2025	-	-	-	-	-	
18.05.2025	-	-	-	-	-	
19.05.2025	-	-	-	-	-	
20.05.2025	-	-	-	-	-	
21.05.2025	-	-	-	-	-	
22.05.2025	-	-	-	-	-	
23.05.2025	-	-	-	-	-	
24.05.2025	-	-	-	-	-	
25.05.2025	-	-	-	-	-	
26.05.2025	-	-	-	-	-	
27.05.2025	-	-	-	-	-	
28.05.2025	-	-	-	-	-	
29.05.2025	-	-	-	-	-	
30.05.2025	-	-	-	-	-	
31.05.2025	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream V.Kapusany
NP
Odeň 0hod 1min
operator
01.06.2025

Zdroj:

Kód:
Strana :

KS01

0330
2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL Zemný plyn	-		65.00	
I(%)	-	10	20	
PMH	-	-	-	
EL _{PMH}		-	-	
MZLm v t	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	-	-	-	
MZLm >EL v t/mesiac	-	-	-	
n PHH < 2*EL+I		-	-	
n PHH > 2*EL+I		-	-	
n platných PHH	-	-	-	
n neplatných PHH	-	-	-	
n nahradených PHH	-	-	-	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n platných PDH	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	
podiel F PHH pri DLE-E	-	-	-	
Min PHH				
Max PHH				
Min PDH				
Max PDH				

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
Eustream II
Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream V.Kapusany
NP
Odeň 0hod 1min
operator
01.06.2025

Zdroj:

Kód:
Strana :

KS01

0330
3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.05.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

KPO - Kontrola po oprave

VYP - Výpadok

NAB - nábeh

DLE-E - UP DLE efektívne

MAP - Nastavovanie režimu

FS - Funkčná skúška

INY - Iný stav

.....
.....
.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
Eustream II
Verzia protokolu: 19.0.1.6