

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: CR3
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 18hod 25min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 31.01.2026

Zdroj: KS_01
 Kód: 0343
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zem.plyn				65.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.01.2026	-	-	-	-	-	
02.01.2026	-	-	-	-	-	
03.01.2026	-	-	-	-	-	
04.01.2026	-	-	-	-	-	
05.01.2026	-	-	-	-	-	
06.01.2026	-	-	-	-	-	
07.01.2026	-	-	-	-	-	
08.01.2026	-	-	-	-	-	
09.01.2026	-	-	-	-	-	
10.01.2026	-	-	-	-	-	
11.01.2026	-	-	-	-	-	
12.01.2026	-	-	-	-	-	
13.01.2026	-	-	-	-	-	
14.01.2026	-	-	-	-	-	
15.01.2026	-	-	36.21	-	144.18	
16.01.2026	-	-	21.76	-	108.96	
17.01.2026	-	-	-	-	-	
18.01.2026	-	-	-	-	-	
19.01.2026	-	-	-	-	-	
20.01.2026	-	-	-	-	-	
21.01.2026	-	-	-	-	-	
22.01.2026	-	-	-	-	-	
23.01.2026	-	-	-	-	-	
24.01.2026	-	-	-	-	-	
25.01.2026	-	-	-	-	-	
26.01.2026	-	-	-	-	-	
27.01.2026	-	-	-	-	-	
28.01.2026	-	-	-	-	-	
29.01.2026	-	-	-	-	-	
30.01.2026	-	-	-	-	-	
31.01.2026	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapusany
 Meracie miesto: CR3
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 18hod 25min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 31.01.2026

Zdroj: KS_01
 Kód: 0343
 Strana : 2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL Zem.plyn	-		65.00	Pozn.
I(%)	-	10	20	
PMH	-	-	-	
EL _{PMH}		-	-	
MZLm v t	-	0.058	0.253	
MZLm <EL v t/mesiac	-	0.058	0.253	
MZLm >EL v t/mesiac	-	0.000	0.000	
n PHH < 2*EL+I		-	-	
n PHH > 2*EL+I		-	-	
n platných PHH	-	-	-	
n neplatných PHH	-	-	-	
n nahradených PHH	-	-	-	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n platných PDH	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	
podiel F PHH pri DLE-E	-	-	-	
Min PHH				
Max PHH				
Min PDH				
Max PDH				

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 01/2026

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream V.Kapusany
CR3
Odeň 18hod 25min
operator
31.01.2026

Zdroj:

Kód:
Strana :

KS_01

0343
3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.01.2026	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.01.2026	16:00	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.01.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.01.2026	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	702:00	00:00	00:00	00:00	00:00	19:00	23:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

- OST - Odstavené
- NAB - nábeh
- OKA - Odstávka
- DLE-E - UP DLE efektívne
- UP - Ustálená prevádzka
- MAP - Nastavovanie režimu
- KPO - Kontrola po oprave
- FS - Funkčná skúška
- VYP - Výpadok
- INY - Iný stav

.....

.....

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
Eustream II
Verzia protokolu: 19.0.1.6