

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Kapusany

Zdroj:

KS01

Meracie miesto:

NP

Celkový čas prevádzky systému:

2deň 8hod 26min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0330

Tlačené dňa:

01.10.2026

Strana :

1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		ObPr	Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	Nm ³ /s	
EL Zemny plyn				65.00			
I(%)		10		20			
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	
01.09.2026	16.12	14.14	14.27	47.88	50.09	35.17	
02.09.2026	-	-	2.98	-	8.47	-	
03.09.2026	-	-	-	-	-	-	
04.09.2026	-	-	-	-	-	-	
05.09.2026	-	-	-	-	-	-	
06.09.2026	-	-	-	-	-	-	
07.09.2026	-	-	-	-	-	-	
08.09.2026	16.13	15.65	15.94	51.16	52.01	38.63	
09.09.2026	-	-	-	-	-	-	
10.09.2026	16.09	15.35	18.01	48.30	53.94	39.01	
11.09.2026	-	-	-	-	-	-	
12.09.2026	-	-	-	-	-	-	
13.09.2026	-	-	-	-	-	-	
14.09.2026	-	-	-	-	-	-	
15.09.2026	16.19	16.45	21.06	47.66	60.96	38.25	
16.09.2026	16.09	20.58	14.62	45.09	33.92	37.84	
17.09.2026	16.05	18.20	13.42	46.48	33.01	40.20	
18.09.2026	16.07	20.77	12.94	45.41	26.89	40.09	
19.09.2026	-	-	-	-	-	-	
20.09.2026	-	-	-	-	-	-	
21.09.2026	-	-	-	-	-	-	
22.09.2026	-	-	-	-	-	-	
23.09.2026	-	-	-	-	-	-	
24.09.2026	-	-	-	-	-	-	
25.09.2026	-	-	-	-	-	-	
26.09.2026	-	-	-	-	-	-	
27.09.2026	-	-	-	-	-	-	
28.09.2026	-	-	-	-	-	-	
29.09.2026	-	-	-	-	-	-	
30.09.2026	-	-	-	-	-	-	
PMH	16.12	17.18		47.74		38.75	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream V.Kapusany
NP
2deň 8hod 26min
operator
01.10.2026

Zdroj: KS01
Kód: 0330
Strana : 2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	ObPr	Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	Nm ³ /s	
EL Zemny plyn	-		65.00	-	
I(%)	-	10	20	-	
PMH	16.12	17.18	47.74	38.75	
EL _{PMH}		100.00	65.00		
MZLm v t	-	0.113	0.319	-	
MZLm <EL v t/mesiac	-	0.113	0.319	-	
MZLm >EL v t/mesiac	-	0.000	0.000	-	
n PHH < 2*EL+I		48/100.00%	48/100.00%		
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%	0/0.00%		
n platných PHH	48	48	48	46	
n neplatných PHH	0	0	0	2	
n nahradených PHH	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		7/100.00%	7/100.00%		
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		0/0.00%	0/0.00%		
n platných PDH	7	7	7	7	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
podiel F PHH pri DLE-E	0.00%	0.00%	0.00%	4.17%	
Min PHH	15.72	12.16	39.43	33.20	
Max PHH	16.27	33.69	59.27	44.12	
Min PDH	16.05	14.14	45.09	35.17	
Max PDH	16.19	20.77	51.16	40.20	

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
Eustream II
Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream V.Kapusany
NP
2deň 8hod 26min
operator
01.10.2026

Zdroj:

Kód:
Strana :

KS01

0330
3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.09.2026	15:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:00	00:00
02.09.2026	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
03.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.09.2026	15:00	00:00	00:00	09:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.09.2026	14:00	00:00	00:00	09:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.09.2026	13:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.09.2026	18:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.09.2026	18:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.09.2026	19:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	663:00	00:00	00:00	48:00	01:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

KPO - Kontrola po oprave

VYP - Výpadok

NAB - nábeh

DLE-E - UP DLE efektívne

MAP - Nastavovanie režimu

FS - Funkčná skúška

INY - Iný stav

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024

Eustream II

Verzia protokolu: 19.0.1.6