

# Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2025

Prevádzkovateľ:  
Meracie miesto:  
Celkový čas prevádzky systému:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

Eustream V.Zlievce  
R\_01  
1deň 6hod 9min  
operator  
31.12.2025

Zdroj:

KS03

Kód:

0432

Strana :

1/2

| Veličina                         | O2    | CO <sub>r</sub>     |                        |                        | NO <sub>xr</sub>    |                        |                        | Pozn. |
|----------------------------------|-------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------|
| Jednotka                         | obj%  | mg/m <sup>3</sup> N | t/mesiac               | t/mesiac               | mg/m <sup>3</sup> N | t/mesiac               | t/mesiac               |       |
| EL Zemny plyn                    |       | 100.00              |                        |                        | 65.00               |                        |                        |       |
| I(%)                             |       | 10                  |                        |                        | 20                  |                        |                        |       |
| Dátum                            | PMH   | PMH                 | MZLm <sub>&lt;EL</sub> | MZLm <sub>&gt;EL</sub> | PMH                 | MZLm <sub>&lt;EL</sub> | MZLm <sub>&gt;EL</sub> | Pozn. |
| Január                           | -     | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| Február                          | -     | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| Marec                            | -     | -                   | 0.083                  | 0.000                  | -                   | 0.042                  | 0.000                  |       |
| Apríl                            | -     | -                   | 0.151                  | 0.000                  | -                   | 0.091                  | 0.000                  |       |
| Máj                              | -     | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| Jún                              | -     | -                   | 0.050                  | 0.000                  | -                   | 0.037                  | 0.000                  |       |
| Júl                              | -     | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| August                           | -     | -                   | 0.067                  | 0.000                  | -                   | 0.050                  | 0.000                  |       |
| September                        | -     | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| Október                          | 15.07 | 8.09                | 0.032                  | 0.000                  | 42.97               | 0.064                  | 0.000                  |       |
| November                         | -     | -                   | 0.088                  | 0.000                  | -                   | 0.041                  | 0.000                  |       |
| December                         | -     | -                   | -                      | -                      | -                   | -                      | -                      |       |
| PRH                              | 15.07 | \$8.09              |                        |                        | \$42.97             |                        |                        |       |
| EL <sub>PRH</sub>                |       | 50.00               |                        |                        | 60.00               |                        |                        |       |
| MZLr v t                         | -     | 0.472               |                        |                        | 0.326               |                        |                        |       |
| MZLr < EL v t/rok                | -     | 0.472               |                        |                        | 0.326               |                        |                        |       |
| MZLr > EL v t/rok                | -     | 0.000               |                        |                        | 0.000               |                        |                        |       |
| MZLr > limit F <sub>PDH</sub>    | -     | 0.000               |                        |                        | 0.000               |                        |                        |       |
| n PHH < 2*EL+I                   |       | 2/100.00%           |                        |                        | 2/100.00%           |                        |                        |       |
| n PHH > 2*EL+I                   |       | 0/0.00%             |                        |                        | 0/0.00%             |                        |                        |       |
| n platných PHH                   | 2     | 2                   |                        |                        | 2                   |                        |                        |       |
| n neplatných PHH                 | 0     | 0                   |                        |                        | 0                   |                        |                        |       |
| n nahradených PHH                | 0     | 0                   |                        |                        | 0                   |                        |                        |       |
| n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I |       | 1/100.00%           |                        |                        | 1/100.00%           |                        |                        |       |
| n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I |       | 0/0.00%             |                        |                        | 0/0.00%             |                        |                        |       |
| n platných PDH                   | 1     | 1                   |                        |                        | 1                   |                        |                        |       |
| n neplatných PDH                 | 0     | 0                   |                        |                        | 0                   |                        |                        |       |
| podiel F PHH pri UP              | 0.00% | 0.00%               |                        |                        | 0.00%               |                        |                        |       |
| Min PHH                          | 15.06 | 7.84                |                        |                        | 42.93               |                        |                        |       |
| Max PHH                          | 15.07 | 8.33                |                        |                        | 43.01               |                        |                        |       |
| Min PDH                          | 15.07 | 8.09                |                        |                        | 42.97               |                        |                        |       |
| Max PDH                          | 15.07 | 8.09                |                        |                        | 42.97               |                        |                        |       |

## Vysvetlivky:

PRH < EL PHH - priemerná hodinová hodnota I - Interval spoľahlivosti

|                                            |                                          |                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| F - neplatná                               | PDH - priemerná denná hodnota            | MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách |
| G - n (PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I) > 0 | PMH - priemerná mesačná hodnota          | MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách    |
| A - n (PHH > 2*EL+I) > 0                   | PRH - priemerná ročná hodnota            | MZLr < EL - MZL za rok pri dodržanom EL                 |
| Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I             | EL - Emisný limit                        | MZLr > EL - MZL za rok pri nedodržanom EL               |
| R - PRH > EL <sub>PRH</sub> +I             | EL <sub>PRH</sub> - Emisný limit pre PRH | \$ - prevádzka < 1500 hod./rok                          |

Verzia programu: 3.079\_RSx  
12.05.2022/29.04.2024 Eustream  
Verzia protokolu: 19.0.1.6

# Protokol o prevádzke systému za rok 2025

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Zlievce

Zdroj:

KS03

Meracie miesto:

R\_01

Celkový čas prevádzky systému:

1deň 6hod 9min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0432

Tlačené dňa:

31.12.2025

Strana :

2/2

| Mesiac        | Stavy systému [hod:min] |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | OST                     | NAB          | OKA          | UP           | 70%          | MAP          | VYP          | KPO          | FS           | INY          |
| Január        | 744:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| Február       | 672:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| Marec         | 740:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 04:00        | 00:00        | 00:00        |
| Apríl         | 711:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 01:00        | 08:00        | 00:00        | 00:00        |
| Máj           | 744:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| Jún           | 717:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 03:00        | 00:00        | 00:00        |
| Júl           | 744:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| August        | 740:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 04:00        | 00:00        | 00:00        |
| September     | 720:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| Október       | 736:00                  | 00:00        | 00:00        | 02:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 05:00        | 00:00        |
| November      | 716:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 04:00        | 00:00        | 00:00        |
| December      | 722:00                  | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        | 22:00        | 00:00        | 00:00        | 00:00        |
| <b>Celkom</b> | <b>8706:00</b>          | <b>00:00</b> | <b>00:00</b> | <b>02:00</b> | <b>00:00</b> | <b>00:00</b> | <b>23:00</b> | <b>23:00</b> | <b>05:00</b> | <b>00:00</b> |

## Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

70% - Ustálená do 70%

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

Verzia programu: 3.079\_RSx  
12.05.2022/29.04.2024 Eustream  
Verzia protokolu: 19.0.1.6