

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce
 Meracie miesto: NP_01
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 1hod 44min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2025

Zdroj: KS03
 Kód: 0430
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zemny plyn		100.00		65.00		
I(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.03.2025	-	-	-	-	-	
02.03.2025	-	-	-	-	-	
03.03.2025	-	-	-	-	-	
04.03.2025	-	-	-	-	-	
05.03.2025	-	-	-	-	-	
06.03.2025	-	-	-	-	-	
07.03.2025	-	-	-	-	-	
08.03.2025	-	-	-	-	-	
09.03.2025	-	-	-	-	-	
10.03.2025	-	-	-	-	-	
11.03.2025	-	-	-	-	-	
12.03.2025	-	-	-	-	-	
13.03.2025	-	-	-	-	-	
14.03.2025	-	-	-	-	-	
15.03.2025	-	-	-	-	-	
16.03.2025	-	-	-	-	-	
17.03.2025	-	-	-	-	-	
18.03.2025	-	-	-	-	-	
19.03.2025	-	-	-	-	-	
20.03.2025	-	-	2.97	-	12.09	
21.03.2025	-	-	-	-	-	
22.03.2025	-	-	-	-	-	
23.03.2025	-	-	-	-	-	
24.03.2025	-	-	-	-	-	
25.03.2025	-	-	-	-	-	
26.03.2025	-	-	-	-	-	
27.03.2025	-	-	-	-	-	
28.03.2025	-	-	-	-	-	
29.03.2025	-	-	-	-	-	
30.03.2025	-	-	-	-	-	
31.03.2025	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream V.Zlievce
NP_01
Odeň 1hod 44min
operator
01.04.2025

Zdroj: KS03
Kód: 0430
Strana : 2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL Zemny plyn	-	100.00	65.00	
I(%)	-	10	20	
PMH	-	-	-	
EL _{PMH}		-	-	
MZLm v t	-	0.003	0.012	
MZLm <EL v t/mesiac	-	0.003	0.012	
MZLm >EL v t/mesiac	-	0.000	0.000	
n PHH < 2*EL+I		-	-	
n PHH > 2*EL+I		-	-	
n platných PHH	-	-	-	
n neplatných PHH	-	-	-	
n nahradených PHH	-	-	-	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n platných PDH	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	
podiel F PHH pri UP	-	-	-	
Min PHH				
Max PHH				
Min PDH				
Max PDH				

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

Verzia programu: 3.079_RSx
12.05.2022/29.04.2024 Eustream
Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2025

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Zlievce

Zdroj:

KS03

Meracie miesto:

NP_01

Celkový čas prevádzky systému:

0deň 1hod 44min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0430

Tlačené dňa:

01.04.2025

Strana :

3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2025	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00
21.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

70% - Ustálená do 70%

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx
12.05.2022/29.04.2024 Eustream

.....

Verzia protokolu: 19.0.1.6

.....