

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2025

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce
 Meracie miesto: R_02
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 7hod 32min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2025

Zdroj: KS03
 Kód: 0433
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zemny plyn		100.00		65.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.10.2025	-	-	-	-	-	
02.10.2025	-	-	-	-	-	
03.10.2025	-	-	-	-	-	
04.10.2025	-	-	-	-	-	
05.10.2025	-	-	-	-	-	
06.10.2025	-	-	-	-	-	
07.10.2025	-	-	-	-	-	
08.10.2025	-	-	-	-	-	
09.10.2025	-	-	-	-	-	
10.10.2025	-	-	-	-	-	
11.10.2025	-	-	-	-	-	
12.10.2025	-	-	-	-	-	
13.10.2025	-	-	-	-	-	
14.10.2025	15.08	26.27	34.35	40.92	59.58	
15.10.2025	-	-	-	-	-	
16.10.2025	-	-	-	-	-	
17.10.2025	-	-	-	-	-	
18.10.2025	-	-	-	-	-	
19.10.2025	-	-	-	-	-	
20.10.2025	-	-	-	-	-	
21.10.2025	-	-	-	-	-	
22.10.2025	-	-	-	-	-	
23.10.2025	-	-	-	-	-	
24.10.2025	-	-	-	-	-	
25.10.2025	-	-	-	-	-	
26.10.2025	-	-	-	-	-	
27.10.2025	-	-	-	-	-	
28.10.2025	-	-	-	-	-	
29.10.2025	-	-	-	-	-	
30.10.2025	-	-	-	-	-	
31.10.2025	-	-	-	-	-	
PMH	15.08	26.27		40.92		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2025

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce
 Meracie miesto: R 02
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 7hod 32min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.11.2025

Zdroj: KS03
 Kód: 0433
 Strana : 2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL Zemny plyn	-	100.00	65.00	Pozn.
I(%)	-	10	20	
PMH	15.08	26.27	40.92	
EL _{PMH}		100.00	65.00	
MZLm v t	-	0.034	0.060	
MZLm <EL v t/mesiac	-	0.034	0.060	
MZLm >EL v t/mesiac	-	0.000	0.000	
n PHH < 2*EL+I		1/100.00%	1/100.00%	
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%	0/0.00%	
n platných PHH	1	1	1	
n neplatných PHH	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		1/100.00%	1/100.00%	
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		0/0.00%	0/0.00%	
n platných PDH	1	1	1	
n neplatných PDH	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	
Min PHH	15.08	26.27	40.92	
Max PHH	15.08	26.27	40.92	
Min PDH	15.08	26.27	40.92	
Max PDH	15.08	26.27	40.92	

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

Verzia programu: 3.079_RSx
 12.05.2022/29.04.2024 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 10/2025

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Zlievce

Zdroj:

KS03

Meracie miesto:

R 02

Celkový čas prevádzky systému:

0deň 7hod 32min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0433

Tlačené dňa:

01.11.2025

Strana :

3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.10.2025	17:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00
15.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.10.2025	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.10.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	736:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

70% - Ustálená do 70%

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx
12.05.2022/29.04.2024 Eustream
Verzia protokolu: 19.0.1.6

.....

.....