

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2026

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Zlievce

Zdroj:

KS03

Meracie miesto:

R_02

Celkový čas prevádzky systému:

0deň 1hod 26min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0433

Tlačené dňa:

01.09.2026

Strana :

1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		ObPr	Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	Nm ³ /s	
EL Zemny plyn		100.00		65.00			
l(%)		10		20			
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	
01.08.2026	-	-	-	-	-	-	
02.08.2026	-	-	-	-	-	-	
03.08.2026	-	-	-	-	-	-	
04.08.2026	-	-	-	-	-	-	
05.08.2026	-	-	-	-	-	-	
06.08.2026	-	-	-	-	-	-	
07.08.2026	-	-	-	-	-	-	
08.08.2026	-	-	-	-	-	-	
09.08.2026	-	-	-	-	-	-	
10.08.2026	-	-	-	-	-	-	
11.08.2026	-	-	-	-	-	-	
12.08.2026	-	-	-	-	-	-	
13.08.2026	-	-	5.50	-	7.21	-	
14.08.2026	-	-	-	-	-	-	
15.08.2026	-	-	-	-	-	-	
16.08.2026	-	-	-	-	-	-	
17.08.2026	-	-	-	-	-	-	
18.08.2026	-	-	-	-	-	-	
19.08.2026	-	-	-	-	-	-	
20.08.2026	-	-	-	-	-	-	
21.08.2026	-	-	-	-	-	-	
22.08.2026	-	-	-	-	-	-	
23.08.2026	-	-	-	-	-	-	
24.08.2026	-	-	-	-	-	-	
25.08.2026	-	-	-	-	-	-	
26.08.2026	-	-	-	-	-	-	
27.08.2026	-	-	-	-	-	-	
28.08.2026	-	-	-	-	-	-	
29.08.2026	-	-	-	-	-	-	
30.08.2026	-	-	-	-	-	-	
31.08.2026	-	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2026

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream V.Zlievce
R_02
0deň 1hod 26min
operator
01.09.2026

Zdroj: KS03
Kód: 0433
Strana : 2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	ObPr	Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	Nm ³ /s	
EL Zemny plyn	-	100.00	65.00	-	Pozn.
I(%)	-	10	20	-	
PMH	-	-	-	-	
EL _{PMH}		-	-		
MZLm v t	-	0.005	0.007	-	
MZLm <EL v t/mesiac	-	0.005	0.007	-	
MZLm >EL v t/mesiac	-	0.000	0.000	-	
n PHH < 2*EL+I		-	-		
n PHH > 2*EL+I		-	-		
n platných PHH	-	-	-	-	
n neplatných PHH	-	-	-	-	
n nahradených PHH	-	-	-	-	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		-	-		
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		-	-		
n platných PDH	-	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	-	
podiel F PHH pri UP	-	-	-	-	
Min PHH					
Max PHH					
Min PDH					
Max PDH					

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

Verzia programu: 3.079_RSx
12.05.2022/29.04.2024 Eustream
Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 08/2026

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Zlievce

Zdroj:

KS03

Meracie miesto:

R_02

Celkový čas prevádzky systému:

0deň 1hod 26min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0433

Tlačené dňa:

01.09.2026

Strana :

3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.08.2026	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00
14.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

70% - Ustálená do 70%

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx
12.05.2022/29.04.2024 Eustream

.....

Verzia protokolu: 19.0.1.6

.....