

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2025

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce
 Meracie miesto: NP_02
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 0hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2026

Zdroj: KS03
 Kód: 0431
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zemny plyn		100.00		65.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.12.2025	-	-	-	-	-	
02.12.2025	-	-	-	-	-	
03.12.2025	-	-	-	-	-	
04.12.2025	-	-	-	-	-	
05.12.2025	-	-	-	-	-	
06.12.2025	-	-	-	-	-	
07.12.2025	-	-	-	-	-	
08.12.2025	-	-	-	-	-	
09.12.2025	-	-	-	-	-	
10.12.2025	-	-	-	-	-	
11.12.2025	-	-	-	-	-	
12.12.2025	-	-	-	-	-	
13.12.2025	-	-	-	-	-	
14.12.2025	-	-	-	-	-	
15.12.2025	-	-	-	-	-	
16.12.2025	-	-	-	-	-	
17.12.2025	-	-	-	-	-	
18.12.2025	-	-	-	-	-	
19.12.2025	-	-	-	-	-	
20.12.2025	-	-	-	-	-	
21.12.2025	-	-	-	-	-	
22.12.2025	-	-	-	-	-	
23.12.2025	-	-	-	-	-	
24.12.2025	-	-	-	-	-	
25.12.2025	-	-	-	-	-	
26.12.2025	-	-	-	-	-	
27.12.2025	-	-	-	-	-	
28.12.2025	-	-	-	-	-	
29.12.2025	-	-	-	-	-	
30.12.2025	-	-	-	-	-	
31.12.2025	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2025

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream V.Zlievce
NP_02
Odeň 0hod 0min
operator
01.01.2026

Zdroj: KS03
Kód: 0431
Strana : 2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL Zemny plyn	-	100.00	65.00	Pozn.
I(%)	-	10	20	
PMH	-	-	-	
EL _{PMH}		-	-	
MZLm v t	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	-	-	-	
MZLm >EL v t/mesiac	-	-	-	
n PHH < 2*EL+I		-	-	
n PHH > 2*EL+I		-	-	
n platných PHH	-	-	-	
n neplatných PHH	-	-	-	
n nahradených PHH	-	-	-	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n platných PDH	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	
podiel F PHH pri UP	-	-	-	
Min PHH				
Max PHH				
Min PDH				
Max PDH				

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

Verzia programu: 3.079_RSx
12.05.2022/29.04.2024 Eustream
Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 12/2025

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream V.Zlievce
NP_02
Odeň 0hod 0min
operator
01.01.2026

Zdroj:

Kód:
Strana :

KS03

0431
3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

70% - Ustálená do 70%

KPO - Kontrola po oprave

VYP - Výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

MAP - Nastavovanie režimu

FS - Funkčná skúška

INY - Iný stav

.....
.....
.....

Verzia programu: 3.079_RSx
12.05.2022/29.04.2024 Eustream
Verzia protokolu: 19.0.1.6