

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce  
 Meracie miesto: NP\_01  
 Celkový čas prevádzky systému: Odeň Ohod 0min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: KS03

Kód: 0430  
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO <sub>r</sub>		NO <sub>xr</sub>		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	
EL Zemny plyn		100.00		65.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.03.2026	-	-	-	-	-	
02.03.2026	-	-	-	-	-	
03.03.2026	-	-	-	-	-	
04.03.2026	-	-	-	-	-	
05.03.2026	-	-	-	-	-	
06.03.2026	-	-	-	-	-	
07.03.2026	-	-	-	-	-	
08.03.2026	-	-	-	-	-	
09.03.2026	-	-	-	-	-	
10.03.2026	-	-	-	-	-	
11.03.2026	-	-	-	-	-	
12.03.2026	-	-	-	-	-	
13.03.2026	-	-	-	-	-	
14.03.2026	-	-	-	-	-	
15.03.2026	-	-	-	-	-	
16.03.2026	-	-	-	-	-	
17.03.2026	-	-	-	-	-	
18.03.2026	-	-	-	-	-	
19.03.2026	-	-	-	-	-	
20.03.2026	-	-	-	-	-	
21.03.2026	-	-	-	-	-	
22.03.2026	-	-	-	-	-	
23.03.2026	-	-	-	-	-	
24.03.2026	-	-	-	-	-	
25.03.2026	-	-	-	-	-	
26.03.2026	-	-	-	-	-	
27.03.2026	-	-	-	-	-	
28.03.2026	-	-	-	-	-	
29.03.2026	-	-	-	-	-	
30.03.2026	-	-	-	-	-	
31.03.2026	-	-	-	-	-	
<b>PMH</b>	-	-	-	-	-	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: Eustream V.Zlievce  
 Meracie miesto: NP\_01  
 Celkový čas prevádzky systému: Odeň 0hod 0min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.04.2026

Zdroj: KS03  
 Kód: 0430  
 Strana : 2/3

Veličina	O2	CO <sub>r</sub>	NO <sub>xr</sub>	
Jednotka	obj%	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL Zemný plyn	-	100.00	65.00	Pozn.
I(%)	-	10	20	
PMH	-	-	-	
EL <sub>PMH</sub>		-	-	
MZLm v t	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	-	-	-	
MZLm >EL v t/mesiac	-	-	-	
n PHH < 2*EL+I		-	-	
n PHH > 2*EL+I		-	-	
n platných PHH	-	-	-	
n neplatných PHH	-	-	-	
n nahradených PHH	-	-	-	
n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I		-	-	
n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I		-	-	
n platných PDH	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	
podiel F PHH pri UP	-	-	-	
Min PHH				
Max PHH				
Min PDH				
Max PDH				

**Vysvetlivky:**

- PMH < EL                      PHH - priemerná hodinová hodnota
- F - neplatná                      PDH - priemerná denná hodnota      I - Interval spoľahlivosti
- G - PDH > 1.1\*EL<sub>pdh</sub>+I              PMH - priemerná mesačná hodnota              MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
- A - n (PHH > 2\*EL+I) > 0              EL - Emisný limit                      MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
- Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>+I              EL<sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH                      EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

.....  
 .....  
 .....

Verzia programu: 3.079\_RSx  
 12.05.2022/29.04.2024 Eustream  
 Verzia protokolu: 19.0.1.6

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Zlievce

Zdroj:

KS03

Meracie miesto:

NP\_01

Celkový čas prevádzky systému:

0deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0430

Tlačené dňa:

01.04.2026

Strana :

3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2026	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

70% - Ustálená do 70%

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....  
 .....  
 .....

Verzia programu: 3.079\_RSx  
 12.05.2022/29.04.2024 Eustream  
 Verzia protokolu: 19.0.1.6