

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Eustream
 Meracie miesto: KS04 Ivánka
 Celkový čas prevádzky systému: 2deň 0hod 17min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: NP_01
 Kód: 0530
 Strana : 1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zemny plyn		100.00		65.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.03.2024	-	-	-	-	-	
02.03.2024	-	-	-	-	-	
03.03.2024	-	-	-	-	-	
04.03.2024	-	-	-	-	-	
05.03.2024	-	-	32.05	-	88.40	
06.03.2024	-	-	81.63	-	222.25	
07.03.2024	14.99	13.30	51.32	37.09	135.23	
08.03.2024	-	-	-	-	-	
09.03.2024	-	-	-	-	-	
10.03.2024	-	-	-	-	-	
11.03.2024	-	-	-	-	-	
12.03.2024	-	-	-	-	-	
13.03.2024	-	-	-	-	-	
14.03.2024	-	-	-	-	-	
15.03.2024	-	-	-	-	-	
16.03.2024	-	-	-	-	-	
17.03.2024	-	-	-	-	-	
18.03.2024	-	-	-	-	-	
19.03.2024	-	-	-	-	-	
20.03.2024	-	-	-	-	-	
21.03.2024	-	-	-	-	-	
22.03.2024	-	-	-	-	-	
23.03.2024	-	-	-	-	-	
24.03.2024	-	-	-	-	-	
25.03.2024	-	-	-	-	-	
26.03.2024	-	-	-	-	-	
27.03.2024	-	-	-	-	-	
28.03.2024	-	-	-	-	-	
29.03.2024	-	-	-	-	-	
30.03.2024	-	-	-	-	-	
31.03.2024	-	-	-	-	-	
PMH	14.99	13.30	3.37	37.09	9.10	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Eustream
 Meracie miesto: KS04 Ivánka
 Celkový čas prevádzky systému: 2deň 0hod 17min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: NP_01
 Kód: 0530
 Strana : 2/3

Veličina	O2		CO _r		NO _{xr}		Pozn.
	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň		
EL Zemný plyn		100.00		65.00			
I(%)		10		20			
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd		
PMH	14.99	13.30	3.37	37.09	9.10		
MZLm v t	-	0.165		0.446			
MZLm <EL v t/mesiac		0.165		0.446			
MZLm >EL v t/mesiac		0.000		0.000			
n PHH < 2*EL+I		1/100.00%		1/100.00%			
n PHH > 2*EL+I		0/0.00%		0/0.00%			
n platných PHH	1	1		1			
n neplatných PHH	0	0		0			
n nahradených PHH	0	0		0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		1/100.00%		1/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		0/0.00%		0/0.00%			
n platných PDH	1	1		1			
n neplatných PDH	0	0		0			
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%		0.00%			
EQ		0.00		0.00			
Min PHH		13.30		37.09			
Max PHH		13.30		37.09			
Min PDH		13.30		37.09			
Max PDH		13.30		37.09			

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

Verzia programu: 3.079_RSx
 12.05.2022/28.01.2024 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.1.5

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ:

Eustream

Zdroj:

NP_01

Meracie miesto:

KS04 Ivánka

Celkový čas prevádzky systému:

2deň 0hod 17min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0530

Tlačené dňa:

01.04.2024

Strana :

3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2024	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00
06.03.2024	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00
07.03.2024	10:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	13:00	00:00
08.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2024	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	693:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	02:00	00:00	48:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

70% - Ustálená do 70%

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079_RSx
 12.05.2022/28.01.2024 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.1.5