

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2025

Prevádzkovateľ: Eustream
 Meracie miesto: KS04 Ivánka
 Celkový čas prevádzky systému: Odeň 16hod 57min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2026

Zdroj: NP_01
 Kód: 0530
 Strana : 1/2

Veličina	O2	CO _r			NO _{xr}			Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	
EL Zemný plyn		100.00			65.00			
I(%)		10			20			
Dátum	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	
Január	-	-	-	-	-	-	-	
Február	-	-	0.017	0.000	-	0.048	0.000	
Marec	-	-	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	-	-	-	-	-	
Máj	-	-	-	-	-	-	-	
Jún	-	-	0.007	0.000	-	0.020	0.000	
Júl	-	-	-	-	-	-	-	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	-	-	-	
Október	-	-	0.008	0.000	-	0.045	0.000	
November	-	-	-	-	-	-	-	
December	-	-	-	-	-	-	-	
PRH	-	-	-	-	-	-	-	
EL _{PRH}		50.00			60.00			
MZLr v t	-	0.032			0.113			
MZLr < EL v t/rok	-	-			-			
MZLr > EL v t/rok	-	-			-			
MZLr > limit F _{PDH}	-	-			-			
n PHH < 2*EL+I		-			-			
n PHH > 2*EL+I		-			-			
n platných PHH	-	-			-			
n neplatných PHH	-	-			-			
n nahradených PHH	-	-			-			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		-			-			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		-			-			
n platných PDH	-	-			-			
n neplatných PDH	-	-			-			
podiel F PHH pri UP	-	-			-			
Min PHH								
Max PHH								
Min PDH								
Max PDH								

Vysvetlivky:

PRH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	I - Interval spoľahlivosti
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
G - n (PDH > 1.1*EL _{pdh} +I) > 0	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	PRH - priemerná ročná hodnota	MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL - Emisný limit	MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL
R - PRH > EL _{PRH} +I	EL _{PRH} - Emisný limit pre PRH	\$ - prevádzka < 1500 hod./rok

Verzia programu: 3.079_RSx
 12.05.2022/29.04.2024 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za rok 2025

Prevádzkovateľ: Eustream
 Meracie miesto: KS04 Ivánka
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 16hod 57min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.2026

Zdroj: NP_01

Kód: 0530
 Strana : 2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	70%	MAP	VYP	KPO	FS	INY
Január	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	665:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	06:00	00:00	00:00
Marec	742:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Máj	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jún	716:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00
Júl	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	737:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00
November	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	8740:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:00	10:00	06:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

70% - Ustálená do 70%

MAP - Nastavovanie režimu

KPO - Kontrola po oprave

FS - Funkčná skúška

VYP - Výpadok

INY - Iný stav

Verzia programu: 3.079_RSx
 12.05.2022/29.04.2024 Eustream
 Verzia protokolu: 19.0.1.6