

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2025

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream Lakšárska Nová Ves
NP_02
3deň 23hod 3min
operator
31.12.2025

Zdroj:

KS05

Kód:

0631

Strana :

1/2

Veličina	O2	CO _r			NO _{xr}			Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac	t/mesiac	
EL Zemný plyn					50.00			
I(%)		10			20			
Dátum	PMH	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	PMH	MZLm _{<EL}	MZLm _{>EL}	
Január	-	-	-	-	-	-	-	
Február	-	-	0.011	0.000	-	0.019	0.000	
Marec	-	-	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	-	-	-	-	-	
Máj	-	-	0.076	0.000	-	0.110	0.000	
Jún	-	-	-	-	-	-	-	
Júl	-	-	-	-	-	-	-	
August	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	-	-	-	
Október	-	-	-	-	-	-	-	
November	-	-	-	-	-	-	-	
December	-	-	0.273	0.000	-	0.418	0.000	
PRH	-	-	-	-	-	-	-	
EL _{PRH}		40.00			35.00			
MZLr v t	-	0.360			0.547			
MZLr < EL v t/rok	-	-			-			
MZLr > EL v t/rok	-	-			-			
MZLr > limit F _{PDH}	-	-			-			
n PHH < 2*EL+I		-			-			
n PHH > 2*EL+I		-			-			
n platných PHH	-	-			-			
n neplatných PHH	-	-			-			
n nahradených PHH	-	-			-			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		-			-			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		-			-			
n platných PDH	-	-			-			
n neplatných PDH	-	-			-			
podiel F PHH pri DLE-E	-	-			-			
Min PHH								
Max PHH								
Min PDH								
Max PDH								

Vysvetlivky:

PRH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

I - Interval spoľahlivosti

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

G - n (PDH > 1.1*EL_{pdh}+I) > 0

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLr < EL - MZL za rok pri dodržanom EL

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL - Emisný limit

MZLr > EL - MZL za rok pri nedodržanom EL

R - (PRH-I) > EL_{PRH}

EL_{PRH} - Emisný limit pre PRH

\$ - prevádzka < 1500 hod./rok

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024

Eustream II

Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za rok 2025

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream Lakšárska Nová Ves
NP_02
3deň 23hod 3min
operator
31.12.2025

Zdroj:

Kód:
Strana :

KS05

0631
2/2

Mesiac	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
Január	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Február	668:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00
Marec	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Apríl	719:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
Máj	725:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00
Jún	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Júl	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
August	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
September	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	743:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	649:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	23:00	22:00	50:00	00:00
Celkom	8640:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	45:00	50:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

KPO - Kontrola po oprave

VYP - Výpadok

.....

.....

.....

NAB - nábeh

DLE-E - UP DLE efektívne

MAP - Nastavovanie režimu

FS - Funkčná skúška

INY - Iný stav

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024

Eustream II

Verzia protokolu: 19.0.1.6