

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2025

Prevádzkovateľ:

Eustream Lakšárska Nová Ves

Zdroj:

KS05

Meracie miesto:

NP_02

Celkový čas prevádzky systému:

2deň 23hod 22min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0631

Tlačené dňa:

31.12.2025

Strana :

1/3

Veličina	O2	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zemny plyn				50.00		
l(%)		10		20		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.12.2025	-	-	51.00	-	74.40	
02.12.2025	-	-	85.22	-	133.77	
03.12.2025	-	-	90.15	-	141.58	
04.12.2025	-	-	46.75	-	68.32	
05.12.2025	-	-	-	-	-	
06.12.2025	-	-	-	-	-	
07.12.2025	-	-	-	-	-	
08.12.2025	-	-	-	-	-	
09.12.2025	-	-	-	-	-	
10.12.2025	-	-	-	-	-	
11.12.2025	-	-	-	-	-	
12.12.2025	-	-	-	-	-	
13.12.2025	-	-	-	-	-	
14.12.2025	-	-	-	-	-	
15.12.2025	-	-	-	-	-	
16.12.2025	-	-	-	-	-	
17.12.2025	-	-	-	-	-	
18.12.2025	-	-	-	-	-	
19.12.2025	-	-	-	-	-	
20.12.2025	-	-	-	-	-	
21.12.2025	-	-	-	-	-	
22.12.2025	-	-	-	-	-	
23.12.2025	-	-	-	-	-	
24.12.2025	-	-	-	-	-	
25.12.2025	-	-	-	-	-	
26.12.2025	-	-	-	-	-	
27.12.2025	-	-	-	-	-	
28.12.2025	-	-	-	-	-	
29.12.2025	-	-	-	-	-	
30.12.2025	-	-	-	-	-	
31.12.2025	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 12/2025

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream Lakšárska Nová Ves
NP_02
2deň 23hod 22min
operator
31.12.2025

Zdroj:

Kód:
Strana :

KS05

0631
2/3

Veličina	O2	CO _r	NO _{xr}	Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL Zemný plyn	-		50.00	
I(%)	-	10	20	
PMH	-	-	-	
EL _{PMH}		-	-	
MZL _m v t	-	0.273	0.418	
MZL _m <EL v t/mesiac	-	0.273	0.418	
MZL _m >EL v t/mesiac	-	0.000	0.000	
n PHH < 2*EL+I		-	-	
n PHH > 2*EL+I		-	-	
n platných PHH	-	-	-	
n neplatných PHH	-	-	-	
n nahradených PHH	-	-	-	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I		-	-	
n platných PDH	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	
podiel F PHH pri DLE-E	-	-	-	
Min PHH				
Max PHH				
Min PDH				
Max PDH				

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZL _d - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0	EL - Emisný limit	MZL _m - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - PMH > EL _{pmh} +I	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
Eustream II
Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 12/2025

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Eustream Lakšárska Nová Ves
NP_02
2deň 23hod 22min
operator
31.12.2025

Zdroj:

Kód:
Strana :

KS05

0631
3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	DLE-E	UP	MAP	VYP	KPO	FS	INY
01.12.2025	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	12:00	00:00	00:00
02.12.2025	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	10:00	14:00	00:00
03.12.2025	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00
04.12.2025	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	12:00	00:00
05.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.12.2025	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.12.2025	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	649:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	23:00	22:00	50:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

KPO - Kontrola po oprave

VYP - Výpadok

NAB - nábeh

DLE-E - UP DLE efektívne

MAP - Nastavovanie režimu

FS - Funkčná skúška

INY - Iný stav

.....
.....
.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
Eustream II
Verzia protokolu: 19.0.1.6