

VYPRODUKOVANÉ EMISIE DECEMBER 2019

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP	0.674	2.694	11.64	51.45	100	75	✓
CR1	0.143	0.336	5.29	65.07	100	75	✓
CR3	0.746	1.427	26.02	62.14	100	75	✓
CR4	1.720	7.801	7.27	67.17	100	75	✓
R5	1.657	4.632	12.22	33.99	100	75	✓
R6	2.876	5.931	18.61	37.41	100	75	✓

Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓
CR2	-	-	-	-	100	150	✓

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	0.015	0.215	2.02	50.74	100	75	✓
NP2	0.228	0.399	24.59	43.26	100	75	✓
R1	5.324	5.481	50.74	52.56	100	75	✓
R2	0.089	0.028	40.15	35.98	100	75	✓

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	370	✓
NP3	-	-	-	-	100	370	✓
NP4*	-	-	-	-	100	370	✓

Vysvetlivky

PMH Priemerná mesačná hodnota

✓ Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade s integrovaným povolením

*plynová turbína Nuovo Pignone č. 4 na KS4 bola rozhodnutím

6680,7131-29168/2019/Čás,Gál/371580106/Z25, Z26 vydaného SIŽP Nitra trvalo odstavená z prevádzky