

VYPRODUKOVANÉ EMISIE NOVEMBER 2019

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlad
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP	1.358	4.785	11.84	48.27	100	75	✓
CR1	0.131	1.821	2.92	67.20	100	75	✓
CR3	0.113	0.163	44.54	61.74	100	75	✓
CR4	0.864	6.810	4.74	69.28	100	75	✓
R5	1.466	5.521	9.54	38.27	100	75	✓
R6	1.665	5.723	11.02	38.17	100	75	✓

Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlad
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓
CR2	-	-	-	-	100	150	✓

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlad
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	0.098	0.394	7.11	43.08	100	75	✓
NP2	0.291	0.669	18.77	43.27	100	75	✓
R1	3.346	4.976	35.76	52.79	100	75	✓
R2	1.077	1.566	22.17	33.73	100	75	✓

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlad
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	370	✓
NP3	-	-	-	-	100	370	✓
NP4*	-	-	-	-	100	370	✓

Vysvetlivky

PMH Priemerná mesačná hodnota

✓ Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade s integrovaným povolením

*plynová turbína Nuovo Pignone č. 4 na KS4 bola rozhodnutím

6680,7131-29168/2019/Čás,Gál/371580106/Z25, Z26 vydaného SIŽP Nitra trvalo odstavená z prevádzky