

VYPRODUKOVANÉ EMISIE OKTÓBER 2019

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP	-	-	-	-	100	75	✓
CR1	0.298	2.886	3.89	65.62	100	75	✓
CR3	1.419	2.739	19.45	64.56	100	75	✓
CR4	1.332	5.579	7.55	65.37	100	75	✓
R5	0.993	3.653	8.59	36.27	100	75	✓
R6	1.256	3.456	11.71	34.47	100	75	✓

Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓
CR2	-	-	-	-	100	150	✓

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	75	✓
R1	1.308	1.491	42.47	53.06	100	75	✓
R2	0.508	0.659	21.25	35.67	100	75	✓

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	370	✓
NP3	-	-	-	-	100	370	✓
NP4*	-	-	-	-	100	370	✓

Vysvetlivky

PMH Priemerná mesačná hodnota

✓ Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade s integrovaným povolením

*plynová turbína Nuovo Pignone č. 4 na KS4 bola rozhodnutím

6680,7131-29168/2019/Čás,Gál/371580106/Z25, Z26 vydaného SIŽP Nitra trvalo odstavená z prevádzky