

VYPRODUKOVANÉ EMISIE ZA ROK 2019

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP	12.449	29.676	15.38	43.43	100	75	✓
CR1	3.035	34.096	3.19	61.74	100	75	✓
CR3	7.088	15.413	18.92	60.86	100	75	✓
CR4	11.195	54.182	8.56	63.68	100	75	✓
R5	13.230	53.984	8.65	36.81	100	75	✓
R6	12.371	41.120	9.55	32.90	100	75	✓

Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓
CR2	-	-	-	-	100	150	✓

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	1.325	1.818	36.70	44.05	100	75	✓
NP2	0.607	1.176	20.93	43.10	100	75	✓
R1	19.466	22.460	44.21	51.85	100	75	✓
R2	6.160	9.009	23.51	35.68	100	75	✓

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	0.261	0.764	12.07	41.53	100	75	✓
NP2	0.071	1.513	12.55	303.93	100	370	✓
NP3	-	-	-	-	100	370	✓
NP4*	-	-	-	-	100	370	✓

Vysvetlivky

PRH Priemerná ročná hodnota

✓ Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade s integrovaným povolením

*plynová turbína Nuovo Pignone č. 4 na KS4 bola rozhodnutím

6680,7131-29168/2019/Čás,Gál/371580106/Z25, Z26 vydaného SIŽP Nitra trvalo odstavená z prevádzky