

## VYPRODUKOVANÉ EMISIE APRÍL 2020

### Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
NP	1,233	3,109	23,80	58,89	100	75	✓
CR1	0,001	0,013	3,67	69,48	100	75	✓
CR3	0,081	0,025	12,51	68,46	100	75	✓
CR4	-	-	-	-	100	75	✓
R5	0,266	0,926	9,57	39,54	100	75	✓
R6	1,629	4,181	13,01	36,55	100	75	✓

### Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓
CR2	-	-	-	-	100	150	✓

### Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
NP1	-	-	0,001	0,009	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	75	✓
R1	-	-	-	-	100	75	✓
R2	0,027	0,006	52,32	47,49	100	75	✓

### Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	370	✓
NP3	-	-	-	-	100	370	✓

#### Vysvetlivky

**PMH** Priemerná mesačná hodnota

✓ Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade s integrovaným povolením