

## VYPRODUKOVANÉ EMISIE AUGUST 2020

### Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
NP	0.047	0.110	8.29	68.23	100	75	✓
CR1	0.039	0.018	3.13	64.35	100	75	✓
CR3	0.045	0.019	24.67	67.19	100	75	✓
CR4	0.043	0.015	14.83	46.08	100	75	✓
R5	-	-	-	-	100	75	✓
R6	1.974	3.430	15.00	26.59	100	75	✓

### Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓
CR2	-	-	-	-	100	150	✓

### Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
NP1	0.013	0.064	4.71	37.12	100	75	✓
NP2	0.023	0.039	16.13	32.92	100	75	✓
R1	-	-	-	-	100	75	✓
R2	-	-	-	-	100	75	✓

### Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	370	✓
NP3	-	-	-	-	100	370	✓

#### Vysvetlivky

**PMH** Priemerná mesačná hodnota

✓ Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade s integrovaným povolením