

VYPRODUKOVANÉ EMISIE FEBRUÁR 2020

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP	-	-	-	-	100	75	✓
CR1	0.030	0.141	2.12	70.26	100	75	✓
CR3	0.153	0.132	44.85	57.48	100	75	✓
CR4	0.223	0.671	11.38	54.26	100	75	✓
R5	-	-	-	-	100	75	✓
R6	0.586	2.702	7.93	41.78	100	75	✓

Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓
CR2	-	-	-	-	100	150	✓

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	0.017	0.028	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	75	✓
R1	0.053	0.006	-	-	100	75	✓
R2	0.051	0.004	-	-	100	75	✓

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	370	✓
NP3	-	-	-	-	100	370	✓

Vysvetlivky

PMH Priemerná mesačná hodnota

✓ Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade s integrovaným povolením