

VYPRODUKOVANÉ EMISIE JANUÁR 2020

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP	0.299	1.152	9.62	49.47	100	75	✓
CR1	0.089	0.246	16.57	67.68	100	75	✓
CR3	0.049	0.021	-	-	100	75	✓
CR4	0.054	0.040	-	-	100	75	✓
R5	0.128	0.405	11.08	40.96	100	75	✓
R6	0.058	0.178	11.16	36.51	100	75	✓

Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓
CR2	-	-	-	-	100	150	✓

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	0.004	0.005	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	75	✓
R1	0.083	0.060	-	-	100	75	✓
R2	0.064	0.014	-	-	100	75	✓

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	370	✓
NP3	-	-	-	-	100	370	✓
NP4*	-	-	-	-	100	370	✓

Vysvetlivky

PMH Priemerná mesačná hodnota

✓ Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade s integrovaným povolením

*plynová turbína Nuovo Pignone č. 4 na KS4 bola rozhodnutím

6680,7131-29168/2019/Čás,Gál/371580106/Z25, Z26 vydaného SIŽP Nitra trvalo odstavená z prevádzky