

VYPRODUKOVANÉ EMISIE JÚL 2020

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP	1.871	4.339	23.22	53.67	100	75	✓
CR1	0.040	0.028	5.58	62.87	100	75	✓
CR3	0.001	0.012	6.31	62.98	100	75	✓
CR4	0.042	0.021	12.33	41.50	100	75	✓
R5	0.093	0.241	10.89	28.25	100	75	✓
R6	2.362	3.511	20.57	28.06	100	75	✓

Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓
CR2	-	-	-	-	100	150	✓

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	75	✓
R1	0,022	0,025	-	-	100	75	✓
R2	-	-	-	-	100	75	✓

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	370	✓
NP3	-	-	-	-	100	370	✓

Vysvetlivky

PMH Priemerná mesačná hodnota

✓ Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade s integrovaným povolením