

VYPRODUKOVANÉ EMISIE JÚN 2020

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP	1.287	3.343	14.01	59.23	100	75	*
CR1	0.027	0.060	3.55	47.97	100	75	✓
CR3	0.423	0.575	23.00	46.20	100	75	✓
CR4	0.288	0.817	9.07	38.64	100	75	✓
R5	0.481	0.841	16.05	27.53	100	75	✓
R6	0.868	1.641	13.11	24.48	100	75	✓

*dňa 04.06.2020 bola prekročená hodnota emisného limitu NO_x. Čas prevádzky plynovej turbíny bol cca 30 min. Ďalšie dni prekročenie nebolo zaznamenané. PMH je v súlade s integrovaným povolením.

Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓
CR2	-	-	-	-	100	150	✓

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	0.047	0.092	8.14	37.57	100	75	✓
NP2	0.008	0.036	8.30	38.97	100	75	✓
R1	0.054	0.097	19.67	47.60	100	75	✓
R2	0.434	0.719	19.23	41.70	100	75	✓

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	370	✓
NP3	-	-	-	-	100	370	✓

Vysvetlivky

PMH Priemerná mesačná hodnota

✓ Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade s integrovaným povolením