

VYPRODUKOVANÉ EMISIE ZA ROK 2021

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP	3.980	8.879	15.91	45.27	100	75	✓
CR1	0.738	1.927	6.23	55.42	100	75	✓
CR3	0.881	1.157	11.87	59.36	100	75	✓
CR4	3.126	3.776	10.20	48.06	100	75	✓
R5	10.029	30.462	9.73	31.63	100	75	✓
R6	0.177	1.518	6.57	40.67	100	75	✓

MZLr > EL v t/rok = 0,000

Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓
CR2	-	-	-	-	100	150	✓

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	0.125	0.258	-	-	100	75	✓
NP2	0.100	0.206	-	-	100	75	✓
R1	0.541	0.272	67.29	49.84	100	75	✓
R2	0.169	0.161	22.00	28.82	100	75	✓

MZLr > EL v t/rok = 0,000

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	0.340	0.423	-	-	100	75	✓
NP2	0.040	1.235	8.90	312.06	100	370	✓
NP3	-	-	-	-	100	370	✓

MZLr > EL v t/rok = 0,000

PRH Priemerná ročná hodnota
MZLr Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách
MZLr > EL MZL za rok pri nedodržanom EL
 ✓ Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade s integrovaným povolením