

## VYPRODUKOVANÉ EMISIE APRÍL 2021

### Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
NP	0.002	0.010	7.94	75.16	100	75	✓
CR1	0.100	0.071	2.57	63.65	100	75	✓
CR3	0.027	0.010	22.56	74.39	100	75	✓
CR4	-	-	-	-	100	75	✓
R5	0.889	5.896	5.80	38.62	100	75	✓
R6	-	-	-	-	100	75	✓

### Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓
CR2	-	-	-	-	100	150	✓

### Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	75	✓
R1	-	-	-	-	100	75	✓
R2	0.040	0.024	-	-	100	75	✓

### Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
NP1	0.073	0.132	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	370	✓
NP3	-	-	-	-	100	370	✓

#### Vysvetlivky

**PMH** Priemerná mesačná hodnota

✓ Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade s integrovaným povolením