

VYPRODUKOVANÉ EMISIE JÚN 2021

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP	0.008	0.038	11.47	55.87	100	75	✓
CR1	0.001	0.031	1.83	57.69	100	75	✓
CR3	0.004	0.013	-	-	100	75	✓
CR4	0.041	0.033	4.33	47.46	100	75	✓
R5	1.547	3.804	11.52	29.15	100	75	✓
R6	-	-	-	-	100	75	✓

Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓
CR2	-	-	-	-	100	150	✓

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	0.010	0.028	-	-	100	75	✓
R1	-	-	-	-	100	75	✓
R2	-	-	-	-	100	75	✓

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³)		Súlada
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	370	✓
NP3	-	-	-	-	100	370	✓

Vysvetlivky

PMH Priemerná mesačná hodnota

✓ Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade s integrovaným povolením