

## VYPRODUKOVANÉ EMISIE MAREC 2021

### Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
NP	0.405	0.706	12.64	44.19	100	75	✓
CR1	0.041	0.022	2.42	71.39	100	75	✓
CR3	0.192	0.241	-	-	100	75	✓
CR4	0.117	0.257	8.88	50.40	100	75	✓
R5	0.850	4.134	7.06	34.85	100	75	✓
R6	-	-	-	-	100	75	✓

### Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓
CR2	-	-	-	-	100	150	✓

### Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
NP1	0.007	0.008	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	75	✓
R1	-	-	-	-	100	75	✓
R2	-	-	-	-	100	75	✓

### Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlada
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓
NP2	-	-	-	-	100	370	✓
NP3	-	-	-	-	100	370	✓

#### Vysvetlivky

**PMH** Priemerná mesačná hodnota

✓ Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade s integrovaným povolením