

VYPRODUKOVANÉ EMISIE ZA ROK 2022

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany				Vyhláška MŽP SR č. 410/2010		Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442			
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlads IP	Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> ) NO <sub>x</sub>	Súlads BAT
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>			
NP	0,625	1,266	8,17	39,14	100	75	✓	60	✓
CR1	0,167	0,267	4,82	51,42	100	75	✓	60	✓
CR3	1,124	0,997	21,52	53,70	100	75	✓	60	✓
CR4	0,868	1,153	15,16	51,58	100	75	✓	60	✓
R5	0,215	0,874	1,08	28,48	100	75	✓	60	✓
R6	0,137	0,917	0,14	28,18	100	75	✓	60	✓
<b>MZLr &gt; EL v t/rok = 0,000</b>									
Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou				Vyhláška MŽP SR č. 410/2010		Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442			
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlads IP	Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> ) NO <sub>x</sub>	Súlads BAT
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>			
CR1	-	-	-	-	100	150	✓	Neaplikuje sa*	
CR2	-	-	-	-	100	150	✓		
<b>MZLr &gt; EL v t/rok = 0,000</b>									
Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce				Integrované povolenie č. 6895-23830/2/2022/470110105/Z19					
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m <sup>3</sup> )***		Ročný priemer (mg/m <sup>3</sup> ) – BAT AEL		Súlads IP/BAT		
	CO	NO <sub>x</sub>	NO <sub>x</sub>		NO <sub>x</sub>				
NP1	0,004	0,021	-		60		✓		
NP2	0,008	0,013	-		60		✓		
R1	0,104	0,068	-		60		✓		
R2	0,107	0,032	-		60		✓		
<b>MZLr &gt; EL v t/rok = 0,000</b>									
Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre				Vyhláška MŽP SR č. 410/2010		Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442			
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlads IP	Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> ) NO <sub>x</sub>	Súlads BAT
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>			
NP1	0,165	0,501	7,99	38,92	100	75	✓	60	✓
NP2	0,045	0,645	10,77	290,69	100	370	✓	Neaplikuje sa**	
NP3	-	-	-	-	100	370	✓		
<b>MZLr &gt; EL v t/rok = 0,000</b>									

## VYPRODUKOVANÉ EMISIE ZA ROK 2022

Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves

Integrované povolenie č. 6606-32342/37/2018/Mem/371580617/Z1

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m <sup>3</sup> )		Ročný priemer (mg/m <sup>3</sup> ) – BAT AEL		Súlad s IP/BAT
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	
TUS 1	0,104	0,113	17,10	18,79	40	35	✓
TUS 2	0,054	0,091	13,09	22,78	40	35	✓

**MZLr > EL v t/rok = 0,000**

### Vysvetlivky:

**PRH**

Priemerná ročná hodnota

**Súlad s IP**

Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade (✓) / nesúlade (\*) s integrovaným povolením

**Súlad s BAT**

Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade (✓) / nesúlade (\*) s vykonávacím rozhodnutím č. 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (očakávané emisné limity)

**MZLr**

**Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách**

**MZLr > EL**

**MZL za rok pri nedodržanom EL**

\*

Obmedzený prevádzkový režim pre veľké spaľovacie zariadenia v zmysle § 11 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

\*\*

Spaľovacie zariadenia zaradené do osobitného režimu pre zariadenia určené na dožitie do 31. decembra 2023 v zmysle § 15a zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

\*\*\*

Ročný priemer sa neuplatňuje na existujúce zariadenia prevádzkované menej ako 1500 hodín ročne (viď. Integrované povolenie č. 6895-23830/2/2022/470110105/Z19)