

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany					Vyhláška MŽP SR č. 410/2010			Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442	
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlad s IP	Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )	Súlad s BAT
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>		NO <sub>x</sub>	
NP	0.003	0.004	15.75	28.01	100	75	✓	65	✓
CR1	0.031	0.029	92.72	49.42	100	75	✓	65	✓
CR3	0.151	0.123	87.68	55.40	100	75	✓	65	✓
CR4	0.026	0.034	8.10	47.30	100	75	✓	65	✓
R5	-	-	-	-	100	75	✓	65	✓
R6	-	-	-	-	100	75	✓	65	✓

Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlad s IP	Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )	Súlad s BAT
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>		NO <sub>x</sub>	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓	Neaplikuje sa*	
CR2	-	-	-	-	100	150	✓		

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlad s IP	Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )	Súlad s BAT
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>		NO <sub>x</sub>	
NP1	0.020	0.093	-	-	100	75	✓	65	✓
NP2	0.027	0.086	-	-	100	75	✓	65	✓
R1	0.069	0.072	-	-	100	75	✓	65	✓
R2	0.089	0.122	-	-	100	75	✓	65	✓

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre

PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlad s IP	Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )	Súlad s BAT
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>		NO <sub>x</sub>	
NP1	-	-	-	-	100	75	✓	65	✓
NP2	-	-	-	-	100	370	✓	Neaplikuje sa**	
NP3	-	-	-	-	100	370	✓		

Vysvetlivky

**PMH** Priemerná mesačná hodnota

**Súlad s IP** Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade (✓) / nesúlade (✗) s integrovaným povolením

**Súlad s BAT** Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade (✓) / nesúlade (✗) s vykonávacím rozhodnutím č. 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (očakávané emisné limity)

\* Obmedzený prevádzkový režim pre veľké spaľovacie zariadenia v zmysle § 11 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

\*\* spaľovacie zariadenia zaradené do osobitného režimu pre zariadenia určené na dožitie do 31. decembra 2023 v zmysle § 15a zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší