

VYPRODUKOVANÉ EMISIE\_NOVEMBER\_2022

Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany					Vyhláška MŽP SR č. 410/2010		Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442		
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlad s IP	Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )	Súlad s BAT
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>		NO <sub>x</sub>	
NP	0,008	0,025	13,78	45,76	100	75	✓	65	✓
CR1	-	-	-	-	100	75	✓	65	✓
CR3	0,023	0,015	16,45	42,24	100	75	✓	65	✓
CR4	0,018	0,027	7,45	40,07	100	75	✓	65	✓
R5	0,190	0,793	1,08	26,61	100	75	✓	65	✓
R6	0,058	0,358	-	-	100	75	✓	65	✓

  

Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou					Vyhláška MŽP SR č. 410/2010		Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442		
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlad s IP	Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )	Súlad s BAT
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>		NO <sub>x</sub>	
CR1	-	-	-	-	100	150	✓	Neaplikuje sa*	
CR2	-	-	-	-	100	150	✓		

  

Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce					Vyhláška MŽP SR č. 410/2010		Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442		
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlad s IP/BAT		
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>			
NP1	-	-	-	-	100	65	✓		
NP2	-	-	-	-	100	65	✓		
R1	0,017	0,012	-	-	100	65	✓		
R2	-	-	-	-	100	65	✓		

  

Kompresorová stanica 04 Ivanka pri Nitre					Vyhláška MŽP SR č. 410/2010		Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442		
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )		Súlad s IP	Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> )	Súlad s BAT
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>		NO <sub>x</sub>	
NP1	0,017	0,049	7,99	38,92	100	75	✓	65	✓
NP2	-	-	-	-	100	370	✓	Neaplikuje sa**	
NP3	-	-	-	-	100	370	✓		

  

Kompresorová stanica 05 Lakšárska nová Ves					Vyhláška MŽP SR č. 410/2010		Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442		
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/mesiac		PMH (mg/m <sup>3</sup> )		Denný emisný limit (mg/m <sup>3</sup> ) – BAT AEL		Súlad s IP/BAT		
	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>			
TUS 1	-	-	-	-	-	50	✓		
TUS 2	-	-	-	-	-	50	✓		

**Vysvetlivky:**

**PMH** Priemerná mesačná hodnota

**Súlad s IP** Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade (✓) / nesúlade (✖) s integrovaným povolením

**Súlad s BAT** Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade(✓) / nesúlade (✖) s vykonávacím rozhodnutím č. **2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (očakávané emisné limity)**

\* Obmedzený prevádzkový režim pre veľké spaľovacie zariadenia v zmysle § 11 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

\*\* spaľovacie zariadenia zaradené do osobitného režimu pre zariadenia určené na dožitie do 31. decembra 2023 v zmysle § 15a zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší