

VYPRODUKOVANÉ EMISIE ZA ROK 2023

Kompressorová stanica 01 Veľké Kapušany							Vykonávacie rozhodnutie č. 2017/1442
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³) Ročný priemer		Súlads IP / BAT
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP	0.150	0.803	10.56	24.79	50	60	✓
CR1	0.110	0.385	0.12	35.97	50	60	✓
CR3	0.451	0.337	15.52	41.49	50	60	✓
CR4	0.332	0.395	9.72	33.83	50	60	✓
R5	0.214	0.481	1.92	29.44	50	60	✓
R6	0.400	0.731	5.47	18.98	50	60	✓
MZLr > EL v t/rok = 0,000							
Kompressorová stanica 03 Veľké Zlievce							
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³) Ročný priemer		Súlads IP / BAT
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	0.020	0.187	-	-	50	60	✓
NP2	0.052	0.178	-	-	50	60	✓
R1	0.510	0.447	-	-	50	60	✓
R2	0.265	0.277	-	-	50	60	✓
MZLr > EL v t/rok = 0,000							
Kompressorová stanica 04 Ivanka pri Nitre							
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³) Ročný priemer		Súlads IP / BAT
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
NP1	0.171	0.470	27.86	57.72	50	60	✓
NP2 *	0.054	0.156	14.60	262.24	50	370	✓
NP3 *	-	-	-	-	50	370	✓
MZLr > EL v t/rok = 0,000							
Kompressorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves							
PLYNOVÁ TURBÍNA	t/rok		PRH (mg/m ³)		Emisný limit (mg/m ³) Ročný priemer		Súlads IP/BAT
	CO	NO _x	CO	NO _x	CO	NO _x	
TUS 1	0.362	0.396	11.50	23.47	40	35	✓
TUS 2	0.121	0.198	-	-	40	35	✓
MZLr > EL v t/rok = 0,000							

VYPRODUKOVANÉ EMISIE ZA ROK 2023

Kontaktné údaje: *Ing. Mariana Vrbovská, špecialista environmentu*
Tel.: **+421376255276**

Vysvetlivky:

PRH Priemerná ročná hodnota
MZLr **Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách**
MZLr >EL **MZL za rok pri nedodržanom emisnom limite**

Súlad s IP Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade (✓) / nesúlade (*) s integrovaným povolením

Súlad s BAT Hodnoty vyprodukovaných emisií sú v súlade(✓) / nesúlade (*) s vykonávacím rozhodnutím č. 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (očakávané emisné limity)

* spaľovacie zariadenia zaradené do osobitného režimu pre zariadenia určené na dožitie do 31. decembra 2023

Ročné protokoly emisných hodnôt sú zverejnené na stránke www.eustream.sk

Integrované povolenia pre kompresorové stanice sú zverejnené na stránke www.enviroportal.sk